

智慧机房 V2.0 - 功能 #206

深圳金众物业配电房监控二次需求

2015-09-08 09:51 - 吴容杜

状态:	完结	开始日期:	2015-09-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-09-15
指派给:	om 经理1	% 完成:	100%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 王经理： 客户自购了变压器温度测控设备，已提供MODBUS通信协议（在附件中）。麻烦接入金众原有A6主机程序。此外，原有三相电量仪将更换为ACR 220E型，用电量查询功能需要做到灵活查询功能。比如按日期查询、按时间段查询（月度、年份）。望修改。			
子任务:			
功能 # 208: SMElec电能数据增强			完结
功能 # 209: 变压器温控模块采集显示实现			完结

历史记录

#1 - 2015-09-18 10:07 - om 经理1

- 文件 ACR安装使用0807.pdf 已添加

原参考协议

#2 - 2015-10-19 00:03 - om 经理1

- 指派给 从 om 经理1 变更为 吴容杜

集中端的要求是怎么样的

#3 - 2015-10-19 10:09 - 吴容杜

- 指派给 从 吴容杜 变更为 om 经理1

罗经理已跟进。

#4 - 2016-05-07 11:12 - test u3

- 状态 从 新建 变更为 完结

已经实施 可以关闭

文件

变压器温控.rar	601 KB	2015-09-08	吴容杜
ACR安装使用0807.pdf	668 KB	2015-09-18	om 经理1