

智慧机房 V2.0 - 任务 #2080

节前电池巡检200个采集模块老化测试问题汇总0212

2019-02-12 11:58 - 李军海

状态:	已发货	开始日期:	2019-02-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
200个电池采集模块老化测试发现问题如下：1、主机上传post数据不稳定，数据值时有时无，平台上查看数据为故障； 2、主机上传数据量太多，造成平台接收数据太多超时无法显示，会造成系统崩溃，此问题已反馈给陆工修改； 3、蓄电池在主机页面上很卡，需要很长时间才能刷出来，几分钟； 以上			