智慧机房 V2.0 - 功能 #209

功能 # 206 (完结): 深圳金众物业配电房监控二次需求

变压器温控模块采集显示实现

2015-09-09 09:40 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2015-09-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-09-15
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
按协议实现SMTransf 动力类, 页面展示参考elec			

历史记录

#1 - 2015-09-14 11:33 - 韦士飞

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2015-09-14 17:50 - 韦士飞

- 文件 A3-259.asp 已添加

- 文件 SMDAT0.ASP 已添加

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 100

根据变压器温控模块实现SM的协议接入。在进行设备接入前, 需在配置定义中添加 类型: 市电检测 编号: 3 名称: OM-TRANSF 定义, 并在wwwpub目录下添加A3-259.asp页面文件, 同时更新smdat0.asp文件。

#3 - 2015-11-20 13:55 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

已经发给用户使用

文件

A3-259.asp	4.23 KB	2015-09-14	韦士飞
SMDAT0.ASP	1.64 KB	2015-09-14	韦士飞