

智慧机房 V2.0 - 功能 #2097

集中管理平台存在问题反馈

2019-02-27 11:56 - 王慧

状态:	新建	开始日期:	2019-02-27
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	王慧	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2019-02-27 13:43 - 王慧

集中管理平台暂时存在问题反馈:

- 1:平台开关量报警问题, 现在平台开关量报警判断类型是通路监测, 赋值为0或者1, 但是主机上传数据为deviceState=正常, 无法判断, 一旦赋值为0或者1, 开关量设备在平台上产生告警, 若去掉omApp.ini文件中的State0=正常 State1=告警 State2=故障 State3=恢复, 则平台上所有设备当前状态变为0或者1。
- 2: 平台B4报警问题, 平台B4报警存在当电话与短信一起勾选后, 只发出短信, 电话无拨打。

#2 - 2019-03-05 11:13 - 苏正成

B4短信电话报警问题测试: B4短信电话报警陆工已调试, 经过5个号码测试(使用移动、联通号码发送, 移动、电信号码接收), 除电信180号段号码外, 其它号码发送短信和电话报警正常, 电信180号段能正常接收到短信, 只是电话偶尔能接通, 大部分不能接通。B4接在主机上发短信和打电话都正常