

项目综合 - 任务 #2157

桂林信通科技有限公司 编号：OMS-20190326-02 （薛智珏）

2019-03-26 11:50 - 薛智珏

状态:	已发货	开始日期:	2019-03-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张定岩	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 产品名称 型号、规格 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 2 2 GSM短信报警模块 OM-B2 个 1 3 通信电源协议接入定制 套 2 一、款项：已支付 二、发货时间：2019.3.27 三、技术部分：通信电源协议需要开发。四、收货地址及收货人：技术人员带去现场 五、快递方式：韵达快递			

历史记录

#1 - 2019-03-26 11:52 - 薛智珏

序号 产品名称 型号、规格 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 个 1 3 通信电源协议接入 定制 套 2

#2 - 2019-04-15 21:49 - 薛智珏

- 文件 需求.jpg 已添加

根据附件中“需求”图片中的内容，进行协议开发。并采集内容

#3 - 2019-04-16 15:31 - 王慧

- 文件 直流柜页面数据.rar 已添加

一功有两个直流柜，每个直流柜两路交流输入，其中有九个整流模块，模块显示电压与电流，其他开发可按照“需求”图片中的要求开发。直流柜显示数据在直流柜页面数据里面。

#4 - 2019-04-16 17:48 - om 经理1

M530S监控单元后台通信协议(电总)V100.pdf 270-4 原编号数据库不适合多模块，按通用接入新写

#5 - 2019-04-17 14:16 - 张定岩

协议经开发好，SM文件：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-桂林信通科技有限公司#2157

#6 - 2019-04-24 11:07 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

4G短信模块使用的是北京华阳品牌，编号=2571-0

#7 - 2019-04-24 11:10 - 李军海

问题描述：1、报警内容简报超出1条长度时，会出现发出短信内容乱码，如附件 2、报警内容简报超出1条长度时，短信会不断重发。

#8 - 2019-04-24 11:13 - 李军海

- 文件 短信内容1.jpg 已添加

- 文件 短信内容2.jpg 已添加

#9 - 2019-04-26 10:39 - 张定岩

已经重新更新上传libomsm.so，更新主机的这个文件即可

#10 - 2019-04-27 15:37 - 李军海

- 指派给从廖丽娜变更为李军海

项目调试情况如下：1、现场2个艾默生开关电源已完成调试；2、短信猫为4G全网通款（北京华阳款），长短信乱码问题已解决；3、客户希望对展示页面进行改进，改进如下：艾默生电源的三级页面进行更加直观的修改，参考附图
首页3D图上，传感器名称鼠标移到名称上可弹出显示交流三相电压、直流参数；

#11 - 2019-04-27 15:38 - 李军海

- 文件 艾默生电源型号.jpg 已添加

- 文件 参考页面.jpg 已添加

#12 - 2019-07-22 10:30 - 薛智垚

- 文件 海信机房空调通讯协议20170414v3.5.doc 已添加

#13 - 2019-07-22 10:56 - 李军海

- 指派给从李军海变更为杜小栋

杜小栋，负责跟进这个项目，请知悉！

#14 - 2019-07-22 10:58 - 李军海

- 指派给从杜小栋变更为张定岩

- % 完成从0变更为50

项目情况如下：1.《海信机房空调通讯协议20170414v3.5.doc》协议需要开发，请知悉！

#15 - 2019-07-22 14:23 - 张定岩

协议已开发：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-桂林信通科技有限公司#2157

#16 - 2019-07-30 10:48 - 李军海

- 文件 吴忠动环遗留问题汇总(1).docx 已添加

#17 - 2019-11-25 17:11 - om 经理1

- 文件 1125上限告警.png 已添加

- 文件 1125上下限.png 已添加

上下限实现，使用192.168.0.161中libomalm.so libomsm.so dbCfg.db3中需要用sqlite3数据库工具编辑定义tbSMDef
将范围判断改单值判断，分别定义上下限即可(参考做好的定义)

#18 - 2019-11-28 10:23 - om 经理1

文件libomalm.so libomsm.so 已放到\\192.168.3.160\可写\A9\patch-桂林信通科技有限公司#2157 中

文件

M530S监控单元后台通信协议(电总)V100.pdf	1.16 MB	2019-03-26	薛智垚
需求.jpg	59.4 KB	2019-04-15	薛智垚
直流柜页面数据.rar	488 KB	2019-04-16	王慧
短信内容1.jpg	226 KB	2019-04-24	李军海
短信内容2.jpg	292 KB	2019-04-24	李军海

艾默生电源型号.jpg	67 KB	2019-04-27	李军海
参考页面.jpg	205 KB	2019-04-27	李军海
海信机房空调通讯协议20170414v3.5.doc	400 KB	2019-07-22	薛智垚
吴忠动环遗留问题汇总(1).docx	14.3 KB	2019-07-30	李军海
1125上限告警.png	12.1 KB	2019-11-25	om 经理1
1125上下限.png	6.61 KB	2019-11-25	om 经理1