

## 智慧机房 V2.0 - 任务 #2158

任务 # 2135 (已发货): 主机功能优化修改测试

### 5、报警解除提示及报警恢复功能

2019-03-26 14:50 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2019-03-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b> 报警解除提示及报警恢复功能。 1. 执行解除报警操作后，页面上显示“报警已解除”字样 2. 传感器状态恢复正常后，页面显示状态恢复正常。 3. 下次传感器告警后，页面显示“解除告警”操作接口。 文件更新：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-201903250859 报警解除恢复功能			

#### 历史记录

#1 - 2019-03-26 16:27 - 韦士飞

4. 解除报警操作时，在报警日志中可查询到操作记录

#2 - 2019-03-28 10:59 - 韦士飞

功能已初步测试，相关操作记录可查询

#3 - 2019-05-29 10:23 - 张定岩

- 文件 报警解除提示及报警恢复功能测试报告.xlsx 已添加

经过测试，主机告警解除提示和告警恢复功能正常。

#4 - 2019-06-14 18:51 - 易宏章

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 50 变更为 100

6月14日报警解除提示及报警恢复功能测试记录：该功能在20主机上测试已通过，请知悉！

#5 - 2019-06-17 00:10 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

#### 文件

报警解除提示及报警恢复功能测试报告.xlsx	91.5 KB	2019-05-29	张定岩
------------------------	---------	------------	-----