

智慧机房 V2.0 - 任务 #2159

北京华阳科技4G短信模块接入

2019-03-27 11:48 - 李军海

状态:	已发货	开始日期:	2019-03-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、此模块暂时替代OM-B2模块 2、开发此模块的发短信功能			

历史记录

#1 - 2019-03-27 11:52 - 李军海

- 文件 移远EC20CEFDLG-128-SNNS测试结果 - 韦银剑 - 20190326.xlsx 已添加

#2 - 2019-04-01 10:45 - 韦士飞

- 指派给从 韦士飞 变更为 李军海

- % 完成从 30 变更为 70

协议已接入。文件位置：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-北京华阳科技4G短信模块

#3 - 2019-04-01 16:57 - 王慧

测试主机IP:192.168.0.162 测试配置传感器：温湿度传感1个 市电传感器3个 红外一个 烟感一个 测试用户名：管理员 15277106391
用户 19968283900 其中管理员收到的传感器告警信息有：温度湿度-59 市电检测-26 烟雾。普通用户收到的传感器告警信息有：温度湿度-59
市电检测-26 -25 27 烟雾 红外。其中 红外 温湿度-59 市电检测 -25 27 告警重复间隔1200S，市电检测-26 烟雾 告警重复间隔900S，
已测试两个小时无问题，现将 红外 市电检测 -25 27 告警重复间隔改为7200S，温度湿度-59 市电检测-26 烟雾 告警重复间隔改为3600S

#4 - 2019-04-01 17:26 - 王慧

- 文件 Y8(WQ7_H1H5S{FRBR`Z2EHV.png 已添加

文件

移远EC20CEFDLG-128-SNNS测试结果 - 韦银剑 - 20190326.xlsx	2.38 MB	2019-03-27	李军海
Y8(WQ7_H1H5S{FRBR`Z2EHV.png	4.86 KB	2019-04-01	王慧