

## 项目综合 - 任务 #2162

江西昌众科技有限公司【德保县档案局】（合同编号：OM201900312-09）（潘红妮）(南宁发货)

2019-03-27 16:59 - 李季祯

状态:	已发货	开始日期:	2019-03-27
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号 品名 型号 单位 数量 1 二氧化碳探测器 OM-ACC-CO2 10 台 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 20 个 3 空调远程控制器 OM-ACA-A801 10 个 4 红外探测器 OM-ACC-A100 10 个 5 区域漏水检测器+区域漏水检测线缆-5米 OM-LDA-B801/OM-LDA-B601/5 16 套 6 粉尘传感器 OM-ACC-A212 6 台 7 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 6 个 9 智慧机房主机 OM-A6-X300 4 台 11 安卓触摸屏 OM-ACC-A1 4 台 12 GSM短信报警模块 OM-B2 1 套 13 声光报警器 OM-D2 5 个 14 档案库房综合智能管理系统（集中管理平台软件）定制 套 1 15 臭氧消毒机接口软件 定制 套 1（跟子长县的一致） 16 除湿一体机接口软件 定制 套 1（跟子长县的一致） 17 门禁控制器接口软件 定制 套 1（跟子长县的一致） 18 视频监控系统接口软件 定制 套 1（跟子长县的一致） 19 VGA软件开发接口 定制 套 1（跟子长县的一致） 包装说明：常规 付款说明：已付款 发货说明：清明节 快递说明：常规			

## 历史记录

#1 - 2019-03-27 17:07 - 李季祯

地址：广西壮族自治区，百色市，德保县云山大道，新档案局 联系人：鄢军 18970527802

#2 - 2019-04-01 16:29 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为20

该项目由王小京指导跟进，请知悉。

#3 - 2019-04-03 09:19 - 李季祯

- 主题从江西昌众科技有限公司【德保县档案局】（合同编号：OM201900312-09）（潘红妮）变更为江西昌众科技有限公司【德保县档案局】（合同编号：OM201900312-09）（潘红妮）(南宁发货)

#4 - 2019-04-15 09:41 - 王小京

指导客户开始布线安装设备

#5 - 2019-04-16 09:11 - 李季祯

2019-4-8新增合同设备（合同编号：OM20190408-09） 序号 品名 型号 单位 数量 1 二氧化碳探测器 OM-ACC-CO2 3 台 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 2 个 3 空调远程控制器 OM-ACA-A801 6 个 4 红外探测器 OM-ACC-A100 7 个 5 粉尘传感器 OM-ACC-A212 3 台 6 声光报警器 OM-D2 4 个

地址：广西壮族自治区，百色市，德保县云山大道，新档案局 联系人：鄢军 18970527802 包装说明：中性（贴产品名称即可） 付款说明：已付款 发货说明：2019-4-16 快递说明：常规

#6 - 2019-05-29 15:04 - 谢学龙

- 文件485除湿机通信协议.pdf 已添加

除湿机协议

#7 - 2019-05-29 15:36 - 王小京

除湿机已接入 编号：1800（参考：江苏长城档案设备有限公司）

#8 - 2019-05-30 14:34 - 谢学龙

- 文件 dbCfg.db3 已添加
- 文件 main.asp 已添加
- 文件 dbDat0.db3 已添加
- 文件 dbData.db3 已添加
- 指派给从王小京 变更为 李军海

动环屏程序需要制作，参考页面和数据库

#9 - 2019-05-30 16:38 - 谢学龙

动环屏程序需要制作：1、在原来的程序修改；2、修改加湿机改为除湿机。3、二氧化碳显示数据对不上。4、UPS改为粉尘

## 文件

485除湿机通信协议.pdf	116 KB	2019-05-29	谢学龙
dbCfg.db3	64 KB	2019-05-30	谢学龙
main.asp	4.89 KB	2019-05-30	谢学龙
dbDat0.db3	41 KB	2019-05-30	谢学龙
dbData.db3	66 KB	2019-05-30	谢学龙