

项目综合 - 支持 #2167

深圳市龙控智能技术有限公司 OM-20190313-01 (翁毅)

2019-04-01 13:57 - 翁毅

状态:	已发货	开始日期:	2019-04-01
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 单价 金额 1 UPS远程放电仪 LON-UPS-DB10K 台 90 2 UPS远程放电仪 LON-UPS-DB20K 台 19 3 UPS远程放电仪 LON-UPS-DB40K 台 4 4 UPS远程放电仪 LON-UPS-DB60K 台 2 5 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 115 一、款项：已支付 二、发货时间：2019.04.08 三、技术部分：中性包装，合格证及说明书均为中性，产品型号为 LON-UPS-10K等。 四、收货地址及收货人：深圳市福田区金地一路金地工业区144栋405 王常兴 13430857788 五、快递方式：德邦物流 备注：本次生产及发货数量如下： LON-UPS-DB10K 45套 LON-UPS-DB20K 10套 LON-UPS-DB40K 4套 LON-UPS-DB60K 2套			

历史记录

#1 - 2019-05-27 14:33 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

项目情况如下：1.5.25 号出差东莞试点实施东莞花城支行20KVA 三相UPS，实施结束，设备正常；2.客户提出以下改进地方：
采用三相、单相混用的方式，参考提供的图片，方案描述2张方案的优劣； 现有20KVA 将零排、地排调换位置，靠近输入端；
将485转开关量输出模块固定到箱子上 以上