

项目综合 - 任务 #2180

廊坊市博朋计算机技术开发有限公司（合同编号：OM20190408-XA01）（杜锦峰）南宁发

2019-04-08 15:01 - 廖丽娜

| | | | |
|--|-----|---------|------------|
| 状态: | 已发货 | 开始日期: | 2019-04-08 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 谢学龙 | % 完成: | 40% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 4 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 15 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 16 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 7 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 18 配电检测模块 定制 (电量仪接入) 19 UPS检测模块 定制 2 10 精密空调检测模块 定制 1 甲方提供的交货地址：河北省衡水市武强县振兴路2号 收货人：曹龙朔 联系方式：15076677257 付款说明：已付款 包装说明：常规 快递方式：常规 发货日期：2019-4-8 | | | |

历史记录

#1 - 2019-04-08 15:05 - 廖丽娜

- 文件 产品定制信息.txt 已添加
- 文件 logo.jpg 已添加

引用 描述 序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 4 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 15 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 16 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 7 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 18 配电检测模块 定制 (电量仪接入) 19 UPS检测模块 定制 2 10 精密空调检测模块 定制 1 甲方提供的交货地址：河北省衡水市武强县振兴路2号 收货人：曹龙朔 联系方式：15076677257 付款说明：已付款 包装说明：logo定制 (要求见附件) 快递方式：常规 发货日期：2019-4-8

#2 - 2019-04-08 15:13 - 廖丽娜

- 主题 从 廊坊市博朋计算机技术开发有限公司 (合同编号：OM20190408-XA01) (杜锦峰) 变更为 廊坊市博朋计算机技术开发有限公司 (合同编号：OM20190408-XA01) (杜锦峰) 西安发

#3 - 2019-04-08 16:35 - 农能芝

- 主题 从 廊坊市博朋计算机技术开发有限公司 (合同编号：OM20190408-XA01) (杜锦峰) 西安发 变更为 廊坊市博朋计算机技术开发有限公司 (合同编号：OM20190408-XA01) (杜锦峰) 南宁发

#4 - 2019-04-15 15:28 - 李军海

- 状态 从 新建 变更为 已发货
- 指派给 从 王慧 变更为 谢学龙
- % 完成 从 0 变更为 40

小谢负责跟进这个项目，请知悉！

#5 - 2020-07-15 09:04 - 谢学龙

- 文件 微信图片_20200715090520.png 已添加
- 描述 已更新。

#6 - 2020-07-15 09:05 - 谢学龙

主机功能升级后，造成温湿度掉线问题

文件

| | | | |
|-------------------------|-----------|------------|-----|
| 产品定制信息.txt | 110 Bytes | 2019-04-08 | 廖丽娜 |
| logo.jpg | 11 KB | 2019-04-08 | 廖丽娜 |
| 微信图片_20200715090520.png | 336 KB | 2020-07-15 | 谢学龙 |