

## 项目综合 - 任务 #2205

### 桂林信通科技有限公司 借用合同 薛智垚

2019-04-16 11:23 - 邓枢枫

状态:	已发货	开始日期:	2019-04-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	韦士飞	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
<b>描述</b>			
序号 产品名称 型号、规格 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 2 2 GSM短信报警模块 OM-B2 个 2 3 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 4 精密电流互感器开口 OM-ACM-A200/100 个 3 5 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1 6 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 个 1 7 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 个 1 8 空调远程控制器 OM-ACA-A801 个 1 9 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1 10 烟感探测器 OM-ACC-A101 个 1 11 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1 12 通信电源检测模块 定制 套 2 1、付款方式：已付全款 2、发货时间：4月16号下班前 3、技术方面：常规 4、发货地址：客户来公司自提			

### 历史记录

#1 - 2019-04-26 11:05 - 邓枢枫

- 文件 通讯协议9.0.zip 已添加

#2 - 2019-05-06 16:02 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 韦士飞

- % 完成从 0 变更为 50

项目情况如下：1、《通讯协议9.0.zip (449.927 KB)》这个协议需要开发，请知悉。2、客户预计下周一去宁夏调试。

#3 - 2019-05-09 10:53 - 张定岩

协议已经开发：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-桂林信通科技有限公司#2205 协议SM编号:1037

#4 - 2019-05-11 09:06 - 苏正成

处理客户主机报警短信不能发出问题：客户主机产生报警是oappsu会停掉，更新libomsm.so文件解决

#5 - 2019-07-09 20:18 - 苏正成

- 文件 c7000通讯协议.pdf 已添加

STULZ精密空调 编号: 2098

#6 - 2019-11-29 09:35 - 韦士飞

空调数据读取已调整

### 文件

通讯协议9.0.zip	450 KB	2019-04-26	邓枢枫
c7000通讯协议.pdf	1.15 MB	2019-07-09	苏正成