

项目综合 - 任务 #2210

北京丰源金盛科技有限公司 【项目名称：化工板块视频监控系统隐患治理（一期）机房动环监控系统项目】
薛智垚

2019-04-18 17:05 - 廖丽娜

状态:	已发货	开始日期:	2019-05-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
<p>序号 产品名称 品牌 型号、规格 单位 数量 1 监控主机 FYJS FY-A6 X100 台 38 2 交换机 TP-LINK TL-SG1005PH 台 43 3 千兆单模双纤1光1电 源拓 WT-10101G 对 19 4 核心交换机 H3C H3C S1224 台 3 5 收发器机箱 源拓 WT-814-2A 个 3 6 三相电量仪（市电柜）FYJS FY-ACM-A801 台 4 1 7 三相电量仪（UPS柜）FYJS FY-ACM-A801 台 1 7 8 单相电量仪 FYJS FY-ACM-A802 台 2 9 - 48V直流监测模块 FYJS WT-814-2A 台 6 1 0 UPS检测模块 定制 套 1 3 1 1 蓄电池内阻检测模块 FYJS FY-BOD-1000 个 2 1 2 蓄电池内阻检测器 FYJS FY-BOD-600 个 4 8 1 3 空调远程控制器 FYJS FY-ACA-A802 个 5 6 1 4 温湿度传感器 FYJS FY-TH-B801 个 7 2 1 5 区域漏水监测器 FYJS FY-LDA-B801 台 5 7 1 6 区域漏水检测电缆 FYJS FY-LDA-B601/5 米 1 0 2 0 1 7 烟感探测器 FYJS FY-ACC-A101 个 4 2 1 8 红外探测器 FYJS FY-ACC-A100 个 4 2 1 9 网络半球摄像机 海康威视 DS-2CD3325-I 台 5 5 2 0 动环监控服务器 DELL PowerEdge T130 台 1 2 1 显示器 DELL DELL 2717H 台 1 2 2 业务台 卓远 单联定制 台 1 2 3 音箱 漫步者 R201T06 台 1 2 4 网络存储服务器 海康威视 DS-8816N-K8 台 2 2 5 硬盘（3T）希捷 ST3000VM002 块 1 6 2 6 流媒体服务器 DELL PowerEdge T30 台 1 2 7 语音报警盒 FYJS FY-B4 台 1 2 8 手持式蓄电池测试仪 多一 DY2015 个 2 1、付款方式：已支付50%硬件费用 2、发货时间：2019年4月18 3、技术方面：客户定制logo 4、发货地址：地址：山东省淄博市临淄区杨宾路35号 王慧 19968283900</p>			
子任务:			
任务 # 2232: 新增红外三鉴探测器 OM-AC-A100T 个 5			调试中

历史记录

#1 - 2019-04-23 11:09 - 王慧

- 文件 (d061)amc16系列精密配电安装使用说明V1.0.pdf 已添加
- 文件 ACM03U1制器监控通讯协议1.00.pdf 已添加
- 文件 C6-20KS通讯协议.pdf 已添加
- 文件 DK04&III通信协议.pdf 已添加
- 文件 Modbus通信协议设计说明书_Ver 1.14_客户版.pdf 已添加
- 文件 OC485 Modbus AC 中文版.pdf 已添加
- 文件 RS232通讯协议.pdf 已添加
- 文件 RS232通訊協議(N、H、NT).doc 已添加
- 文件 爱维达UPS标准通信协议.doc 已添加
- 文件 爱维达UPS通信协议((包含Modbus)).doc 已添加

#2 - 2019-04-23 11:09 - 王慧

- 文件 多功能电力仪表用户手册.pdf 已添加
- 文件 UPS5000 Modbus对外通讯协议02.zip 已添加
- 文件 科华UPS.rar 已添加

#3 - 2019-04-23 11:25 - 王慧

- 文件 YD-DEMS-BD2交流配电系统协议规范(2015.12.24).xls 已添加
- 文件 英威腾列头柜.rar 已添加

YD-DEMS-BD2交流配电系统协议规范(2015.12.24) 英威腾配电柜
一共有四路输出，两主两备，每个主输出有27个支路。详情可以看英威腾列头柜压缩包。

#4 - 2019-04-26 22:22 - 王慧

- 文件 SnmpMib.tgz 已添加

需要开发的协议有 DK04III 协议，华为开关电源SNMP协议，英威腾列头柜，多功能电表，amc16系列列头柜

#5 - 2019-04-28 09:39 - 薛智垚

- 文件 HC-221 模拟量测量模块使用说明书3.doc 已添加

#6 - 2019-04-28 17:15 - 王慧

- 文件 调试数据.txt 已添加

#7 - 2019-04-29 13:44 - 张定岩

《DK04&III通信协议.pdf》协议已经开发：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-北京丰源金盛科技有限公司

#8 - 2019-04-30 11:53 - 韦士飞

《多功能电力仪表用户手册.pdf》协议与256-6协议兼容

#9 - 2019-05-27 14:09 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为王小京

王小京，负责这个项目的跟进，请知悉！

#10 - 2019-06-17 15:06 - 王慧

直流模块协议需开发。

#11 - 2019-06-17 15:19 - 王慧

- 文件 180710 248 新AMC16Z交流安装使用说明书V1.0 (1).pdf 已添加

#12 - 2019-06-17 15:20 - 王慧

- 文件 已删除((d061)amc16系列精密配电安装使用说明V1.0.pdf)

#13 - 2019-07-14 21:09 - 王慧

- 文件 首页V3.jpg 已添加

北京丰源金盛齐鲁石化平台首页需要修改，修改内容详见齐鲁石化定制项需求，首页布局可以参考首页V3.jpg，统一登录身份详见统一身份开发压缩包（超过10M）

#14 - 2023-02-23 08:59 - 陆志毅

- 描述已更新。

- 指派给从王小京变更为陆志毅

文件

ACM03U1制器监控通讯协议1.00.pdf	524 KB	2019-04-23	王慧
C6~20KS通讯协议.pdf	132 KB	2019-04-23	王慧
DK04&III通信协议.pdf	196 KB	2019-04-23	王慧
Modbus通信协议设计说明书_Ver 1.14_客户版.pdf	340 KB	2019-04-23	王慧
OC485 Modbus AC中文版.pdf	151 KB	2019-04-23	王慧
RS232通讯协议.pdf	191 KB	2019-04-23	王慧

RS232通訊協議(N、H、NT).doc	416 KB	2019-04-23	王慧
爱维达UPS标准通信协议.doc	60.5 KB	2019-04-23	王慧
爱维达UPS通信协议((包含Modbus)).doc	81.5 KB	2019-04-23	王慧
UPS5000 Modbus对外通讯协议 02.zip	757 KB	2019-04-23	王慧
多功能电力仪表用户手册.pdf	5.33 MB	2019-04-23	王慧
科华UPS.rar	176 KB	2019-04-23	王慧
YD-DEMS-BD2交流配电系统协议规范(2015.12.24).xls	320 KB	2019-04-23	王慧
英威腾列头柜.rar	7 MB	2019-04-23	王慧
SnmpMib.tgz	26.7 KB	2019-04-26	王慧
HC-221 模拟量测量模块使用说明书3.doc	289 KB	2019-04-28	薛智垚
调试数据.txt	143 Bytes	2019-04-28	王慧
180710 248 新 AMC16Z交流安装使用说明书 V1.0 (1).pdf	869 KB	2019-06-17	王慧
首页V3.jpg	305 KB	2019-07-14	王慧