

智慧机房 V2.0 - 任务 #2237

功能 # 2252 (已发货): A6-R600高端型监控主机硬件设计

R600主机高温测试

2019-05-09 11:34 - 张定岩

状态:	完结	开始日期:	2019-05-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张定岩	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2019-05-09 11:37 - 张定岩

设置烤箱温度为70度,进行高温测试大概1个小时发现主机死机现象:无法访问主机,页面不刷新,面板指示灯不闪烁,LCD屏幕不显示;降低烤箱温度后大概在60度,主机正常工作,LCD显示正常。

#2 - 2019-05-10 10:41 - 张定岩

- 状态从新建变更为已发货

- % 完成从0变更为70

高温已经结束,在测试过程无异常。在不掉电的情况下转入常温测试。

#3 - 2019-05-13 10:05 - 张定岩

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从70变更为100

#4 - 2019-05-13 10:05 - 张定岩

- 文件OM-A9-R600高温测试报告.xlsx已添加

高温测试后,在常温测试中无异常

#5 - 2019-05-15 09:31 - 韦士飞

- 指派给被设置为张定岩

- 父任务被设置为#2252

#6 - 2019-05-28 10:36 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结

文件

OM-A9-R600高温测试报告.xlsx

32 KB

2019-05-13

张定岩