

智慧机房 V2.0 - 功能 #2255

功能 # 2252 (已发货): A6-R600高端型监控主机硬件设计

A6-R600高端型监控主机硬件设计-03样机焊接及基本测试

2019-05-11 15:30 - 吴佳

状态:	完结	开始日期:	2019-04-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-04-30
指派给:	吴佳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
需要改进的地方：1-散热风扇驱动电路的电阻匹配。（已解决）2-指示灯驱动电路匹配电阻（已解决） 3-锂电供电状态电路改为光耦驱动。（已解决）4-插针高度需要由16MM调整为18MM（已解决）			

历史记录

#1 - 2019-05-28 10:36 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结