

项目综合 - 功能 #226

支持 # 878 (完结): 深圳安盈科技 项目统一管理

支持 # 225 (完结): 深圳安盈科技 机房监控项目

深圳安盈9.15订单UPS及空调接入

2015-09-15 13:42 - 吴容杜

状态:	完结	开始日期:	2015-09-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-09-22
指派给:	罗善幸	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

王经理：深圳安盈公司9.15订单有UPS及空调需要接入，协议在附件中，另外有页面需要改动，要求在父任务中。请安排，谢谢！

历史记录

#1 - 2015-09-15 14:29 - 吴容杜

- % 完成 从 0 变更为 10

已完成页面图标修改。

#2 - 2015-09-16 15:11 - om 经理1

- 指派给 从 om 经理1 变更为 罗善幸

#3 - 2015-09-21 08:39 - 罗善幸

- 状态 从 新建 变更为 已发货

#4 - 2015-09-22 17:49 - 罗善幸

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 10 变更为 100

1、UPSIII 协议实现 SMUpsIII.cpp 编号9 #define SMUPS_III (SMKIND_UPS + 9) // 777 深圳安盈-UPS III 对应页面 A3-777
2、行间空间GT系列协议实现 SMLineGT.cpp 编号5 #define SMCYBER_LINEGT (SMKIND_CYBER + 5) // 2053 深圳安盈-行间空调GT系列 对应页面 A3-2053
3、行间空调 (G1系列) 协议实现 SMLineG1.cpp 编号6 #define SMCYBER_LINEG1 (SMKIND_CYBER + 6) // 2054 深圳安盈-行间空调G1系列 对应页面 A3-2054 已上传整合到VSS中

#5 - 2016-05-06 14:19 - test u3

- 状态 从 调试中 变更为 完结

已经提交用户使用

文件

UPS III 上位机通信协议 V1.00.doc	326 KB	2015-09-15	吴容杜
行间空调 (G1系列) MODBUS监控地址.xlsx	16.6 KB	2015-09-15	吴容杜
机房空调 (GT系列) MODBUS监控地址.xlsx	15.4 KB	2015-09-15	吴容杜