

项目综合 - 任务 #2291

珠海市千叶净化科技有限公司 合同编号：OM20190505-03 （薛智垚）

2019-05-28 22:41 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2019-05-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 声光报警器 OM-D2 台 14 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 5 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 2 6 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 6 7 配电监测器 OM-ACM-A601 个 2 8 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 3 9 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 3 10 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 1 11 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 12 精密空调检测模块 定制 套 3 13 UPS检测模块 定制 套 1 14 消防检测模块 定制 套 1 一、款项：已支付。二、发货时间：2019.5.30 三、技术部分：正常，UPS和精密空调协议后面上传 六、收货地址及收货人：交货地址：阳江市阳西县人民医院新大楼门口 收货人：颜合云 联系方式：13928012361 七、快递方式：默认快递			

历史记录

#1 - 2019-06-03 13:53 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为王小京

王小京，负责这个项目的跟进，请知悉！

#2 - 2019-06-10 22:59 - 薛智垚

- 文件UPS RS232通讯协议.doc 已添加

- 文件美的精密机房用空调机组Modbus协议(小冷量)-V2.5-12.11.24(MAV系列).pdf 已添加

UPS协议和精密空调协议，已经上传，请安排开发！

#3 - 2019-06-17 11:25 - 谢学龙

UPS已经开发过 编号 768-2

#4 - 2019-06-17 11:29 - 谢学龙

- 指派给从王小京变更为李军海

精密空调需要开发

#5 - 2019-10-08 11:04 - 谢学龙

- % 完成从0变更为50

精密空调已经开发过编号：2090

文件

美的精密机房用空调机组Modbus协议(小冷量)-V2.5-12.11.24(MAV系列).pdf	24 KB	2019-06-10	薛智垚
UPS RS232通讯协议.doc	763 KB	2019-06-10	薛智垚