

项目综合 - 任务 #2299

新疆铭鼎高科投资发展有限公司 合同编号：OM20190528-03 (薛智垚)

2019-06-03 13:45 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2019-06-03
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	韦士飞	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 集中端 OM-CMP10 套 1 3 UPS检测模块 定制 套 1 4 蓄电池检测模块 定制 套 1 一、款项：已支付 二、发货时间：2019.6.4 三、技术部分：正常 四、收货地址及收货人：交货地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路2号嘉和园悦苑2号楼二层 收货人：罗江霞 联系方式：15699120083 五、快递方式：韵达快递			

历史记录

#1 - 2019-06-03 13:47 - 薛智垚

技术部分：UPS协议和蓄电池检测模块协议需要开发，通过主机采集，最终传输到平台上面。

#2 - 2019-06-03 13:57 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为杜小栋

- % 完成从0变更为50

杜小栋，负责跟进这个项目，请知悉！

#3 - 2019-06-11 16:06 - 易宏章

经与客户沟通，反馈如下：1、客户要求要替换LOGO，但是收到产品没有进行替换。

2、UPS协议和蓄电池检测模块协议开发需要在下周一完成，进行调试。

3、客户提出有没有更新更详细的软件版本使用说明，目前收到的软件版本为18年1月份的。

#4 - 2019-06-17 11:12 - 李军海

- 指派给从杜小栋变更为韦士飞

请安排开发，客户预计6.17开始调试，请知悉！

#5 - 2019-06-17 11:55 - 谢学龙

UPS 已经开发过 编号 768

#6 - 2019-06-17 12:03 - 易宏章

客户联系方式：王工：15026046729

#7 - 2019-06-17 16:14 - 张定岩

协议已经开发，位置：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-新疆铭鼎高科投资发展有限公司#2299 协议SM编号：822

需要设置Ext1为当前接入的电池个数，最大为50个单体电池

文件

I-BAT分布式蓄电池监控系统系统modbus通信协议(用户版).docx

41.3 KB

2019-06-03

薛智垚

