

## 项目综合 - 任务 #2329

### 杭州维慕德科技有限公司 OM-20190612-04 (翁毅)

2019-06-14 10:40 - 翁毅

状态:	已发货	开始日期:	2019-06-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 电话短信报警主机 OM-B4 套 1 2 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 8 4 烟雾传感器 OM-ACC-A101 OM-ACC-A101 个 8 5 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 OM-LDA-B801 套 8 6 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 OM-LDA-B601/5 根 8 7 三相电量仪 OM-ACM-A801 OM-ACM-A801 个 2 8 单相电量仪 OM-ACM-A802 OM-ACM-A802 个 4 9 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 OM-ACM-A200/100 个 10 10 配电监测器 OM-ACM-A601 OM-ACM-A601 个 1 11 空调远程控制器 (单机) OM-ACA-A801 OM-ACA-A801 个 3 12 远程市电控制器 OM-FDY-60A OM-FDY-60A 个 3 13 485转TCP/IP通讯转换器 OM-ACC-A108 OM-ACC-A108 台 2 14 4+6输出/开关量采集模块 OM-ACC-A105 OM-ACC-A105 台 2 15 开关电源12V/3A LRS-35-12 LRS-35-12 台 2 16 UPS监控 台 2 17 发电机监测 台 1 一、款项:已支付 二、发货时间:2019.06.15 三、技术部分: 1、迈世包装 但幸好要改为至元的型号,投标的时候是用的至元的型号; 2、X300主机刷为不限制,现场有1台发电机要接入; 3、市电放电仪为手动控制市电开关,类似UPS放电仪,手动控制即可,不需要485转,直接使用主机自带DO或4+6输出/开关量采集模块DO接口; 四、收货地址及收货人:交货地址:湖北省汉川市华严农场四清路88号,杨利强189 5102 1865 五、快递方式:默认快递			

#### 历史记录

#1 - 2019-06-14 10:41 - 翁毅

- 文件 发货清单.xls 已添加

#2 - 2019-06-21 14:17 - 翁毅

- 文件 梦幻城堡C6-20KS通讯协议中文版.pdf 已添加

- 文件 GP-MASTER 中文通讯协议.pdf 已添加

- 文件 d94208b658b2e66e1742d1837f27547.jpg 已添加

需开发的两个UPS协议上传,发电机接入用户取消,不需要接入了,本项目目前确认的需接入为2个UPS,请尽快安排开发

#3 - 2019-06-21 14:18 - 翁毅

- 文件 1d2ae1e203fd38c84dbfbb76b73a39b.png 已添加

#4 - 2019-06-26 10:33 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 杜小栋

- % 完成从 0 变更为 50

杜小栋负责跟进这个项目,请知悉!

#5 - 2019-07-02 09:16 - 翁毅

- 指派给从 杜小栋 变更为 李军海

杭州维慕德项目市电控制器采购,原合同中有3台,现客户在追加3台,共计6台; 3台 220V 单相 50A 3台 380V 三相 63A 其中3台 380V三相可直接用龙控退回主机增加零地排即可使用。控制通过主机DO输出,或4+6开关量控制模块DO输出控制;

#6 - 2019-07-29 10:28 - 谢学龙

补发设备问题：1、一个漏水控制器有问题需要补发给客户，地址改为39；2、收货地址：湖北省孝感市汉川市华严农场四清路88号 陈华先13157137388  
3、客户比较急要求顺丰快递才能到。

#7 - 2019-07-30 15:35 - 谢学龙

梦幻城堡C6-20KS通讯协议中文版.pdf 开发过 编号 772-1

#8 - 2020-06-05 11:19 - 谢学龙

- 文件 A3-4703.asp 已添加

发电机页面

## 文件

发货清单.xls	37 KB	2019-06-14	翁毅
梦幻城堡C6-20KS通讯协议中文版.pdf	221 KB	2019-06-21	翁毅
GP-MASTER中文通讯协议.pdf	109 KB	2019-06-21	翁毅
d94208b658b2e66e1742d1837f27547.jpg	162 KB	2019-06-21	翁毅
1d2ae1e203fd38c84dbfbb76b73a39b.png	97.3 KB	2019-06-21	翁毅
A3-4703.asp	9.88 KB	2020-06-05	谢学龙