

## 项目综合 - 任务 #2346

许昌智源科技有限公司 OM20190617-03 邓枢枫

2019-06-21 10:11 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2019-06-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 12 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 14 3 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 14 4 出门按钮 OM-ACC-A118 个 14 5 IC卡 OM-ACC-A120 张 140 6 电机锁 OM-ACC-A125 个 1 7 双门磁力锁 OM-ACC-A122 个 6 8 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 7 9 消防联动模块 OM-ACC-A126 个 11 10 PLC接入模块 定制 套 1 11 电子围栏模块接入 定制 套 1 12 视频检测模块 定制 套 1 1、付款方式：已付80% 2、发货时间：6月22号 下班前			
3、技术方面：常规 4、发货地址：河南省许昌市经济技术开发区朝阳路与长庆街交叉处中汉机械四楼 OA 办公室 联系人：张会娟 16603741156			

### 历史记录

#1 - 2019-06-24 15:18 - 邓枢枫

- 文件 S7-200 SMART 通信协议与资源.doc 已添加

#2 - 2019-06-27 10:45 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 杜小栋

- % 完成从 0 变更为 30

杜小栋，负责跟进这个项目，请知悉！

#3 - 2019-12-03 15:51 - 杜小栋

- 文件 南阳环境监测传感器点位20191107 改(1).xlsx 已添加

#4 - 2019-12-04 09:40 - 杜小栋

- 文件 1.png 已添加

- 文件 2.png 已添加

- 文件 3.png 已添加

- 文件 4.png 已添加

- 文件 5.png 已添加

#5 - 2019-12-10 15:43 - 邓枢枫

- 文件 界面图.png 已添加

根据提供的图纸，做界面图

#6 - 2019-12-16 11:45 - 谢学龙

- 文件 许昌智源科技.rar 已添加

升级需要，测点位置可能需要修改

#7 - 2019-12-16 11:46 - 谢学龙  
- 文件 已删除 (许昌智源科技.rar)

#8 - 2019-12-16 11:46 - 谢学龙  
- 文件 许昌智源科技.rar 已添加

#9 - 2019-12-19 14:45 - 杜小栋  
- 文件 plc.doc 已添加

#10 - 2019-12-19 14:48 - 杜小栋  
- 文件 南阳环境监测传感器点位20191218 改2.xlsx 已添加

开关量解析 以及 温湿度计算方式在 plc.doc文档里面(温湿度到地址40000-40027结束), 南阳环境监测传感器点位20191218 改2.xls 为协议文件。 40028、40029、40030 为六氟化硫 采集到的数值大于5280报警。 40032-40118为除湿机。(实际485地址均加1)。10000-10007 为开关量设备 换算方式在plc.doc文档里面

#11 - 2019-12-23 17:34 - 谢学龙  
- 文件 新建文件夹(4).rar 已添加

#12 - 2019-12-25 10:50 - 邓枢枫  
- 文件 1 设备间巡视路线全部2018-5-30-Model.pdf 已添加  
- 指派给从 杜小栋 变更为 黄天梯

#13 - 2020-04-17 15:50 - 邓枢枫  
- 指派给从 黄天梯 变更为 杜小栋

序号 品名 型号 单位 数量 1 集中端 OM-CMP-10 套 1 2 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 1  
新增加的平台 (需要做权限, 授权一个半月的使用时间在给客户) 其他按常规

#14 - 2020-04-27 12:02 - 邓枢枫  
- 文件 生产楼1层.jpg 已添加  
- 文件 二楼.jpg 已添加

根据提供的图片 需要做两张 俯视图

#15 - 2020-06-05 15:12 - 王慧  
因PLC测点数据过多, 会导致设备出现故障问题, 研发已对PLC进行拆分, 进行拆分显示。

#16 - 2021-01-25 14:02 - 杜小栋  
- 描述 已更新。  
- 指派给从 杜小栋 变更为 邓枢枫  
- % 完成 从 30 变更为 100

#17 - 2021-09-13 15:47 - 邓枢枫  
- 状态 从 已发货 变更为 完结

## 文件

S7-200 SMART 通信协议与资源.doc

20 KB

2019-06-24

邓枢枫

南阳环境监测传感器点位20191107 改(1).xlsx	37.3 KB	2019-12-03	杜小栋
1.png	27.9 KB	2019-12-04	杜小栋
2.png	28.4 KB	2019-12-04	杜小栋
3.png	28.7 KB	2019-12-04	杜小栋
4.png	28.7 KB	2019-12-04	杜小栋
5.png	28.7 KB	2019-12-04	杜小栋
界面图.png	39.6 KB	2019-12-10	邓枢枫
许昌智源科技.rar	3.31 KB	2019-12-16	谢学龙
plc.doc	24.5 KB	2019-12-19	杜小栋
南阳环境监测传感器点位20191218 改2.xlsx	37.1 KB	2019-12-19	杜小栋
新建文件夹 (4).rar	5.42 KB	2019-12-23	谢学龙
1设备间巡视路线全部2018-5-30-Model.pdf	349 KB	2019-12-25	邓枢枫
生产楼1层.jpg	54 KB	2020-04-27	邓枢枫
二楼.jpg	48 KB	2020-04-27	邓枢枫