

智慧机房 V2.0 - 支持 #2375

江苏能呈检测报告项目

2019-07-06 10:43 - 李军海

状态:	已发货	开始日期:	2019-07-06
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	om 经理1	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
项目需求如下：1.接入传感器共18个，待开发的协议6个，协议如附件；2.主机选用4G主机做为检测主机，需要开发61850协议；3.4G主机硬件上需要改进电磁兼容/防雷等标准，参考附件要求；			

历史记录

#1 - 2019-07-06 10:45 - 李军海

- 文件 能呈产品检测清单0618.xlsx 已添加
- 文件 307-0815(V1)工商用除湿机及空调通讯协议说明书.pdf 已添加
- 文件 EA900II系列单相协议_U(1).pdf 已添加
- 文件 NX-0901RS 485输出振动传感器.pdf 已添加
- 文件 无源无线测温系统RTU通讯规约2018.6.15-V1.1.docx 已添加
- 文件 噪声传感器.jpg 已添加

#2 - 2019-07-06 10:50 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 om 经理1

王经理，您好！1.传感器协议需要开发：《EA900II系列单相协议_U(1).pdf》协议已经开发过，编号=768-3；《NX-0901RS 485输出振动传感器.pdf》协议未开发，请安排；《无源无线测温系统RTU通讯规约2018.6.15-V1.1.docx》协议未开发，请安排；《噪声传感器.jpg》协议未开发，请安排；《307-0815(V1)工商用除湿机及空调通讯协议说明书.pdf》协议未开发，请安排；2.61850协议需要安排开发，请知悉！

#3 - 2019-07-10 09:51 - 韦士飞

《噪声传感器.jpg》协议与编号 1306-0 兼容

#4 - 2019-07-10 11:50 - 韦士飞

协议已接入。文件位置：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-江苏能呈#2375

文件

文件名	大小	日期	操作人
能呈产品检测清单0618.xlsx	10.7 KB	2019-07-06	李军海
EA900II系列单相协议_U(1).pdf	187 KB	2019-07-06	李军海
NX-0901RS 485输出振动传感器.pdf	222 KB	2019-07-06	李军海
无源无线测温系统RTU通讯规约2018.6.15-V1.1.docx	41 KB	2019-07-06	李军海
噪声传感器.jpg	139 KB	2019-07-06	李军海
307-0815(V1)工商用除湿机及空调通讯协议说明书.pdf	1.65 MB	2019-07-06	李军海