

智慧机房 V2.0 - 任务 #2390

任务 # 2383 (已发货): OM-GAS-SF6项目研发

7、硬件功能测试

2019-07-09 11:05 - 韦银剑

状态:	完结	开始日期:	2019-07-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-07-20
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2019-07-10 18:14 - 张定岩

- % 完成 从 0 变更为 50

已经测试，485通讯正常，氧气和SF6数据读取正常，氧气可以校准。

#2 - 2019-07-11 11:07 - 张定岩

- 文件 OM-GAS-SF6 硬件测试报告.xlsx 已添加

- % 完成 从 50 变更为 100

一个带电源隔离485模块，另一个不带，2个板子都已测试OK。

#3 - 2019-11-08 14:09 - om 经理1

- 状态 从 新建 变更为 完结

文件

OM-GAS-SF6硬件测试报告.xlsx	14.4 KB	2019-07-11	张定岩
-----------------------	---------	------------	-----