

智慧机房 V2.0 - 任务 #2391

任务 # 2383 (已发货): OM-GAS-SF6项目研发

8、样机可靠性和稳定性测试和评估

2019-07-09 11:06 - 韦银剑

状态:	完结	开始日期:	2019-07-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-07-30
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2019-07-15 16:10 - 张定岩

- % 完成 从 0 变更为 50

已经将传感器接入主机进行测试，主机IP：192.168.0.190 目前测试正常。

#2 - 2019-07-17 18:07 - 张定岩

目前测试正常

#3 - 2019-07-19 09:38 - 张定岩

2019.7.18出现过一次故障，故障的概率很低不足 0.1%,后续继续观察再分析。

#4 - 2019-07-26 10:17 - 张定岩

- 文件 OM-GAS-SF6稳定性测试报告.xlsx 已添加

- % 完成 从 50 变更为 100

经过10多天测试，偶尔出现2次故障，占比重概率为0.07%,可忽略不计。所以SF6传感器的稳定性和可靠性OK。

#5 - 2019-11-08 14:09 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 完结

文件

OM-GAS-SF6稳定性测试报告.xlsx

104 KB

2019-07-26

张定岩