

智慧机房 V2.0 - 任务 #2517

ETC样柜安装调试项目

2019-08-29 10:18 - 李军海

状态:	已发货	开始日期:	2019-08-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-09-02
指派给:	谢学龙	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
项目情况如下：1.8月28日 完成全部硬件连接，上电调试，硬件正常；2.8月28日 常规传感器完成调试。3.项目还有以下需要做： 电表（新协议需要开发）、铁锂电池（深圳科雷力项目已开发）、机柜空调（广州好安芯项目已开发）未调试，电表协议需要开发； 视频与门磁需要进行联动拍照（深圳科雷力项目已开发），开门联动视频拍照； 登录页、系统首页 系统名称更改成“ETC门架一体化智能机柜系统”。			

历史记录

#1 - 2019-08-29 10:19 - 李军海

小谢，负责电表、铁锂电池、机柜空调协议的调试，请知悉！

#2 - 2019-08-29 10:21 - 李军海

- 文件 XTM35SD-U (MODBUS-RTU多功能) DDS5188.docx 已添加

#3 - 2019-08-29 10:21 - 李军海

电表协议《XTM35SD-U (MODBUS-RTU多功能) DDS5188.docx 》需要开发

#4 - 2019-09-03 16:50 - 谢学龙

- 文件 SM4631.def 已添加

- 文件 A3-4631.asp 已添加

#5 - 2019-09-03 16:50 - 谢学龙

电表开发文件

#6 - 2019-11-18 16:00 - 韦士飞

用于检测的4DO主机改装完成，驱动及控制页面开发完成。初步调试控制功能OK。

文件

XTM35SD-U (MODBUS-RTU多功能) DDS5188.docx	135 KB	2019-08-29	李军海
SM4631.def	3.26 KB	2019-09-03	谢学龙
A3-4631.asp	3.58 KB	2019-09-03	谢学龙