

项目综合 - 支持 #2551

南京中衡远致信息科技有限公司 合同编号：OM20190912-7 辛桂明（南宁发）

2019-09-12 15:02 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2019-09-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-10-15
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1 合同已签，货款已支付，刷T100的软件版本 按常规发货，2019-9-12日发货 以下是以前的设备清单和接入协议：1 嵌入式主机 OM-A6 2 声光报警器 OM-D2 3 报警服务器 OM-B4 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 5 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 6 区域漏水检测绳（15米） OM-LDA-B601 7 三相电量仪接入模块 定制 8 配电开关监测仪 OM-ACM-A601 9 UPS协议转换软件 定制 10 空调监控模块 定制 11 普通空调控制器 OM-ACA-A801 12 双门门禁主板 OM-ACC-A112			
相关的任务:			
复制于 项目综合 - 支持 #2550: 南京中衡远致信息科技有限公司 合同编号：OM20190912-7 辛...	完结	2019-09-12	2019-10-15

历史记录

#1 - 2019-09-12 15:02 - 辛桂明

- 复制于 支持 #2550: 南京中衡远致信息科技有限公司 合同编号：OM20190912-7 辛桂明（南宁发） 已添加

#2 - 2019-09-16 16:07 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 王慧

- % 完成从 100 变更为 30

王慧 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2019-09-19 11:40 - 王小京

- 指派给从 王慧 变更为 王小京

#4 - 2019-09-20 14:26 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 30 变更为 100

远程调试设备结束。项目完结

#5 - 2020-07-08 17:07 - 王小京

- 描述 已更新。

- 指派给从 王小京 变更为 辛桂明

#6 - 2020-09-28 09:30 - 辛桂明

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

三相多功能表485通讯协议.pdf	162 KB	2016-07-02	卢冬苹
标准程序监控地址协议(单双压机中文).xls	22.5 KB	2016-07-02	卢冬苹
Modbus通信协议设计说明书_Ver 1.34_C.pdf	311 KB	2016-07-02	卢冬苹
领料单.xlsx	13.4 KB	2016-07-02	卢冬苹