

## 项目综合 - 任务 #2633

西安昇琪智联电子科技有限公司 合同编号：OM20191024-11 （薛智垚）

2019-10-24 16:35 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2019-10-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王慧	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号 品名 型号 单位 数量 1 SPD协议接入 定制 套 1 2 互感器协议接入 套 1 甲方提供的交货地址：北京海淀区皂君庙5号卉园大楼A309号 收货人：鲁磊 联系方式：13501210622 付款说明：已付全款 包装说明：常规 快递说明：常规 发货日期：2019-10-26			

### 历史记录

#1 - 2019-10-25 14:36 - 谢学龙

1、SPD协议 可以用256-30 测试 ，其它协议需要开发

#2 - 2019-10-26 16:31 - 薛智垚

- 文件 已删除 (SPD漏流监测模块通讯协议-昇琪.pdf)

#3 - 2019-10-26 16:33 - 薛智垚

- 文件 4要素SPD监测模块通讯协议V1.2-修改昇琪.pdf 已添加

#4 - 2019-10-26 16:33 - 薛智垚

注意：SPD协议有更新，请注意！

#5 - 2019-10-28 10:39 - 王慧

4要素SPD协议 主要开发 读取门限值，需开发

#6 - 2019-11-01 17:25 - 卢军辉

- 文件 SM4634.rar 已添加

- 文件 SM4674.rar 已添加

#7 - 2019-11-06 11:45 - 王慧

6路互感器调试存在数据显示nanx的问题，还需修改，SPD 验证后 协议返回正常 但是数据长度需修改，待远程验证数据长度修改后是否可以获取。

#8 - 2019-12-10 11:57 - 王慧

- 状态 从 新建 变更为 已发货

### 文件

6路互感式计量模块-说明书19-10-21.doc	1.52 MB	2019-10-24	薛智垚
4要素SPD监测模块通讯协议V1.2-修改昇琪.pdf	364 KB	2019-10-26	薛智垚
SM4674.rar	317 KB	2019-11-01	卢军辉
SM4634.rar	1.28 MB	2019-11-01	卢军辉