

项目综合 - 任务 #2655

宁夏嘉福鑫泰消防设备有限公司 合同编号：OM20191023-15（薛智垚）

2019-11-01 11:47 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2019-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王慧	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 配电站智能监控屏柜 OM-A6 T100 台 12 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 13 监控显示屏 个 14 声光报警器 OM-D2 台 15 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 26 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 17 红外探测器 OM-ACC-A100 个 48 触摸动环屏 OM-ACC-A103 个 19 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 10 技术服务 项 1 甲方提供的交货地址：甲方指定地址 收货人：王富银 联系方式：付款说明：已付全款 包装说明：常规 快递说明：常规 发货日期：2019-11-1			

历史记录

#1 - 2019-11-01 11:51 - 薛智垚

收货地址：宁波市象山县丹东街道丹河东路1688号12号厂房 郑谊收 13506683578

#2 - 2019-11-04 17:55 - 薛智垚

注意：软件和硬件刷成居配所专用的系统！

#3 - 2020-01-10 09:04 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- % 完成从0变更为20

现场指导布线，由于现场问题，未完成调试。

#4 - 2020-09-10 09:30 - 王慧

- 文件动环屏.jpg 已添加

- 文件首页.jpg 已添加

- 描述已更新。

该项目需接入IEC61850。

#5 - 2020-09-10 09:32 - 王慧

- 文件IEC61850.jpg 已添加

IEC61850已获取到数据

#6 - 2020-09-10 10:06 - om 经理1

工具有Model查看，可看到DC描述内容，如温度湿度等

文件

动环屏.jpg	133 KB	2020-09-10	王慧
首页.jpg	300 KB	2020-09-10	王慧
IEC61850.jpg	173 KB	2020-09-10	王慧