

智慧机房 V2.0 - 任务 #2706

任务 # 2702 (已发货): OM-K2-S30

5、测试

2019-11-22 09:57 - 韦银剑

状态:	完结	开始日期:	2019-11-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-12-14
指派给:	韦银剑	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2019-11-29 17:36 - 韦银剑

- 状态从新建变更为已发货

- % 完成从0变更为10

2块板子，已经搭建环境测试使用DO口驱动DI，每秒翻转DO，测试稳定性。RS485接温湿度。

#2 - 2019-12-17 17:16 - 韦银剑

- % 完成从10变更为70

完美运行15天无重启

#3 - 2019-12-17 17:17 - 韦银剑

- 文件高温测试报告.docx 已添加

高温测试报告 结果为，70 ° 高温下正常运行24小时

#4 - 2019-12-27 17:39 - 韦银剑

- 文件omAppSU1.ini 已添加

- 文件omAppSU2.ini 已添加

运行28天，无重启，测试正常

#5 - 2020-10-20 10:18 - 韦银剑

- 指派给被设置为韦银剑

- % 完成从70变更为100

#6 - 2021-02-09 09:09 - om 经理1

- 状态从已发货变更为完结

文件

高温测试报告.docx	13.6 KB	2019-12-17	韦银剑
omAppSU1.ini	2.6 KB	2019-12-27	韦银剑
omAppSU2.ini	2.06 KB	2019-12-27	韦银剑