

项目综合 - 支持 #2742

宁夏海燕信息科技有限公司 国电宁夏石嘴山发电公司项目 合同编号：OM20191204-8辛桂明（南宁发）

2019-12-05 09:22 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2019-12-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-01-15
指派给:	谢学龙	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 44 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 25 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 66 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 47 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 48 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 39 485转TCP/IP通讯转换器 OM-ACC-A108 个 6 10 232转TCP/IP通讯转换器 OM-ACC-A109 个 7 11 电源开关12V/1.3A RS-15-12 个 2 12 蓄电池检测模块 定制 套 5 13 服务器检测模块 定制 套 1 (如无法提供协议就PING网络通断) 14 交换机检测模块 定制 套 1 (如无法提供协议就PING网络通断) 15 3D界面 OM-3D 套 1 16 泰坦电源检测模块 定制 套 7 合同已签, 货款已支付 按常规发货, 2019-12-5日发货 交货地址: 宁夏石嘴山市惠农区邮政路5号, 海燕电脑公司 收货人: 迟亚峰 联系方式: 18995241010			

历史记录

#1 - 2019-12-06 11:58 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从王慧变更为om 经理1
- % 完成从0变更为20

已完成前期布线指导, 泰坦电源协议与电池协议需开发。

#2 - 2019-12-10 18:08 - 辛桂明

- 文件 平面图.jpg 已添加

请按照平面图画机房3D图

#3 - 2019-12-11 09:58 - om 经理1

- 指派给从om 经理1变更为韦士飞

#4 - 2019-12-20 16:38 - 谢学龙

- 文件 微信图片\_20191220163316.png 已添加
- 文件 微信图片\_20191220163642.png 已添加

电池测试数据

#5 - 2019-12-27 15:00 - 杜小栋

- 文件 dianyuan.txt 已添加
- 文件 上位机2.png 已添加
- 文件 上位机截图.png 已添加

#6 - 2020-01-14 13:54 - 卢军辉

- 文件 宁夏海燕.rar 已添加

泰坦电源、电池仪协议已经开发完成，可进行调试；

#7 - 2020-03-12 14:07 - 谢学龙

- 文件 微信图片\_20200312140427.jpg 已添加

#8 - 2020-03-17 10:26 - 谢学龙

- 指派给从 韦士飞 变更为 谢学龙

- % 完成 从 20 变更为 60

#9 - 2020-03-19 09:33 - 谢学龙

- 文件 微信图片\_20200319093235.jpg 已添加

电源解析方式

#10 - 2020-03-26 14:50 - 谢学龙

- 文件 libomsm.so 已添加

- % 完成 从 60 变更为 70

电池、泰坦电源升级文件

#11 - 2020-05-19 10:08 - 谢学龙

- 文件 DPSTTSM\_3.2 通讯电源远程测控系统中文使用说明书 2019-10(1).doc 已添加

- 文件 DPSTTSM\_3.2 通讯电源远程测控系统中文使用说明书 2016.0726.pdf 已添加

#12 - 2020-05-25 10:09 - 谢学龙

- 文件 微信图片\_20200525100823.jpg 已添加

- 文件 微信图片\_20200525100727.jpg 已添加

- 文件 微信图片\_20200525100739.jpg 已添加

泰坦电源SN

#13 - 2022-05-13 16:37 - 黄正梁

- 文件 SM520-text.rar 已添加

- 描述 已更新。

泰坦电源，设备编号520-1，问题：接入该电源手动跑起来的时候，出现报错现象，导致SU自动停止，无法正常工作。

日志已上传

#14 - 2022-05-13 16:52 - 黄正梁

- 文件 omDemo1-SM520-text.txt 已添加

泰坦电源omDemo1调试记录

#15 - 2022-05-13 16:57 - 黄正梁

- 文件 libomser.so 已添加

#16 - 2022-05-17 17:47 - 黄正梁

短信报警器已调试完毕

#17 - 2022-05-18 14:06 - 张群瑞

- 1、 通讯电源，设备编号520-1调试异常问题处理 升级文件已经上传至网盘；
- 2、 网盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2022/#2742 宁夏海燕信息科技有限公司 国电宁夏石嘴山发电公司项目 合同编号：OM20191204-8辛桂明（南宁发）
- 3、 参考“readme.txt”说明；
- 4、 请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录；

## 文件

CHK电池仪通信协议.doc	25.5 KB	2019-12-05	辛桂明
WI-10-015-V254-远程测控系统数据传输协议及指令汇总说明-2017B.pdf	126 KB	2019-12-05	辛桂明
CHK电池仪-上位机通信.exe	1.21 MB	2019-12-05	辛桂明
db1.mdb	1.69 MB	2019-12-05	辛桂明
帮助说明.doc	1.11 MB	2019-12-05	辛桂明
平面图.jpg	254 KB	2019-12-10	辛桂明
微信图片_20191220163316.png	389 KB	2019-12-20	谢学龙
微信图片_20191220163642.png	162 KB	2019-12-20	谢学龙
dianyuan.txt	3.44 KB	2019-12-27	杜小栋
上位机2.png	55.4 KB	2019-12-27	杜小栋
上位机截图.png	244 KB	2019-12-27	杜小栋
宁夏海燕.rar	824 KB	2020-01-14	卢军辉
微信图片_20200312140427.jpg	27.2 KB	2020-03-12	谢学龙
微信图片_20200319093235.jpg	66.2 KB	2020-03-19	谢学龙
libomsm.so	5.76 MB	2020-03-26	谢学龙
DPSTTSM_3.2 通讯电源远程测控系统中文使用说明书 2016.0726.pdf	1.32 MB	2020-05-19	谢学龙
DPSTTSM_3.2 通讯电源远程测控系统中文使用说明书 2019-10(1).doc	2.07 MB	2020-05-19	谢学龙
微信图片_20200525100823.jpg	754 KB	2020-05-25	谢学龙
微信图片_20200525100727.jpg	836 KB	2020-05-25	谢学龙
微信图片_20200525100739.jpg	47.3 KB	2020-05-25	谢学龙
SM520-text.rar	1.24 MB	2022-05-13	黄正梁
omDemo1-SM520-text.txt	63.6 KB	2022-05-13	黄正梁
libomser.so	108 KB	2022-05-13	黄正梁