

## 智慧机房 V2.0 - 支持 #277

### 凯美电子客户UPS及放电仪演示开发

2015-11-20 10:29 - 李军海

状态:	完结	开始日期:	2015-11-20
优先级:	紧急	计划完成日期:	2015-11-23
指派给:	李军海	% 完成:	100%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
王经理：您好！凯美电子客户（销售李经理客户）UPS及放电仪演示开发具体要求如下： 1、UPS的运行状态信息（参数和现在A6界面一致） 2、动环屏显示UPS运行状态信息（参数3个：输入市电电压、输出工作电压、输入市电频率） 下周一需要给客户进行演示，UPS协议如附件，请知悉！谢谢！			

#### 历史记录

#1 - 2015-11-20 13:30 - om 经理1

仅做演示用，可直接使用设备的继电器控制进行放电开始/停止操作，将相应页面的文字修改即可

#2 - 2015-11-20 13:30 - om 经理1

- 状态从新建 变更为 已发货

- 指派给从 test u3 变更为 李军海

#3 - 2016-02-21 09:48 - 李军海

- % 完成从 0 变更为 100

#4 - 2016-05-06 14:13 - test u3

- 状态从 已发货 变更为 完结

已经提交用户 在用户处使用 无反馈

#### 文件

冠军UPS协议(2400A1).xls	23 KB	2015-11-20	李军海
---------------------	-------	------------	-----