

项目综合 - 任务 #2778

广西鸿利葆自动化设备有限公司 OM20191216-06 邓枢枫

2019-12-16 17:02 - 邓枢枫

状态:	已发货	开始日期:	2019-12-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	易宏章	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 3 声光报警器 OM-D2 台 1 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3 5 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 6 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 2 7 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 1 8 风速传感器 OM-ACC-A213 个 1 1、付款方式：已付 2、发货时间：12月20号 下班前 3、技术方面：常规（有外购产品，一起发） 4、发货地址：南宁市兴宁区望州路302号岭南名居8号楼2单元102号 收货联系人：农 联系电话：18648966889			

历史记录

#1 - 2019-12-21 11:06 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 王慧 变更为 易宏章
- % 完成从 0 变更为 30

易宏章 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2019-12-21 14:55 - 黄天梯

- 文件 IMG_20191221_141907.jpg 已添加

485线 我们测试实际B是正极A是负极

文件

IMG_20191221_141907.jpg	9.15 MB	2019-12-21	黄天梯
-------------------------	---------	------------	-----