

项目综合 - 任务 #2859

桂林信通科技有限公司 (薛智垚)

2020-02-29 10:05 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2020-02-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 产品名称 型号、规格 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1 2 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 13 智慧机房主机 OM-A6 X200 台 14 智慧机房主机 OM-A1 S100 台 15 触摸动环屏 OM-ACC-A103 个 16 触摸动环屏监控软件 V1.0 套 17 声光报警器 OM-D2 个 18 红外筒机 (支架2个) 个 19 球机 (球机支架1个) 个 110 硬盘录像机 DS-7808NB-K2 台 111 硬盘 3T 个 112 双鉴探测器 (壁挂) OM-ACC-A100 个 213 照明控制器 OM-ACC-A216/4 个 114 空调远程控制器 OM-ACA-A801 个 115 水位 OM-ACC-A214 套 2 注意: 此订单为居配所订单使用, “主机软件”与“触摸屏软件”需用居配所软件, 主机用OM-A6 T100即可, 其他三台主机刷正常系统就行。 甲方提供的交货地址: 广西省桂林市六合路98号 收货人: 欧钻 联系方式: 18877338958 付款说明: 发货前付款 快递说明: 常规 包装说明: 中性 技术方面: 中性 发货日期: 2020-3-3			

历史记录

#1 - 2020-03-09 17:16 - 薛智垚

注意: 智慧机房主机 OM-A6 T100 换成 智慧机房主机 OM-A6 T300

#2 - 2020-03-09 17:21 - 薛智垚

- 文件 桂林信通LOGO.png 已添加

- 指派给从 李军海 变更为 李季祯

增加: 触摸屏软件和主机软件增加客户LOGO

#3 - 2020-03-10 14:52 - 苏正成

动环屏需研发定做LOGO刷机文件

#4 - 2020-03-11 11:37 - 李季祯

- 指派给从 李季祯 变更为 王慧

#5 - 2020-03-17 11:57 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 王慧 变更为 李军海

- % 完成从 0 变更为 30

截止3.17 测试情况反馈: 1.主机系统问题: a.四路照明控制器 未成功接入, 接入显示故障, 无参数设置, 无法设置告警;

b.水位监测, 参数设置只有水位下限值, 需要增加PV测量值的参数设置 (范围内), 增加简报内容的单位值cm;

c.空调控制器控制操作不生效, 而且与实际的空调控制器的操作指令不同, 此款空调控制器实际操作指令4个: 开机制冷、开机制热、关机、自定义, 无参数设置, 增加简报内容的温度单位, 湿度单位%; d.系统卡顿比较严重, 点击设备有明显的卡顿感, 设备接入不多, 次问题要解决掉。

2.动环屏的问题: a.无4路照明控制器的监控信息 (项目着急, 此功能可延后); b.水位显示的PV值始终不变, 为0;

c.空调的操作不生效, 无法操作空调开关机。d.动环屏配置掉电不保存问题, 重新上电, 需要重新配置。

#6 - 2020-03-18 10:10 - 李军海

截至3.18 测试情况: 1.主机系统问题: a.水位监测, 参数设置只有水位下限值, 需要增加PV测量值的参数设置 (范围内), 增加简报内容的单位值cm;

b.空调控制器控制操作不生效, 而且与实际的空调控制器的操作指令不同, 此款空调控制器实际操作指令4个: 开机制冷、开机制热、关机、自定义, 无

参数设置，增加简报内容的温度单位，湿度单位%；2.动环屏的问题：

a.水位显示的PV值始终不变，为0；水位状态变化时，动环屏显示一直正常，状态不会变；b.空调的操作不生效，无法操作空调。

#7 - 2020-03-19 09:37 - 李军海

截止3.19 测试情况：1.主机系统问题：

a.空调控制器设备故障三级页面数据不清零，空调1状态也不会改变（不管设备通讯正常、故障，都显示关机），空调配置的参数设置增加温度、湿度、空调状态的阈值设置；b.水位配置的参数设置中，增加PV测量值、下限值、上限值、下限值的阈值设置；2.动环屏问题：

a.空调控制器故障后温度、湿度值不清零；

#8 - 2020-03-20 09:42 - 李军海

项目情况如下：客户已收到货，含集中平台，平台已搭建好！需要指导如下：1.T300主机 数据要上传到平台，给客户指导如何配置上传；2.直接在平台配置摄像头/球机 3.主机刷机的系统是居配所定制的系统，系统目前还存在3.19反馈的问题，研发正在改进，后期升级。

#9 - 2020-03-20 13:45 - 杜小栋

调试升级post发现post无法自启，页面应用管理也无法启动上传，通过telnet登录主机可以运行post无报错，可正常上传。但重启后post依旧无法运行

#10 - 2020-03-27 16:02 - 杜小栋

3.27 测试问题情况 测试发现主机问题如下：1、主机post上传空调数据只有温度湿度，无开关机状态。温度状态等信息上传。测试发现平台问题如下：四路灯光控制无控制。

#11 - 2020-03-30 16:35 - 杜小栋

3.30 客户反映问题情况 动环屏问题：1、温湿度没有值显示 2、照明没有该项 3、烟感没有正常告警显示 4、漏水（DI）没有该项 5、能否在动环屏加入控制功能 主机、平台依旧存在3.19和3.27反馈问题

#12 - 2020-04-09 10:38 - 杜小栋

4.9 客户反映问题情况 动环屏问题：1、照明控制没有该项 2、漏水（DI）没有该项 3、能否在动环屏加入控制功能 主机问题 动环主机无法使用B3短信猫 主机、平台依旧存在3.19和3.27反馈问题

文件

桂林信通LOGO.png

164 KB

2020-03-09

薛智焱