

## 项目综合 - 支持 #2923

广西南宁贝维通信设备有限责任公司 合同编号：OM20200409-09（彭冲）

2020-04-10 10:56 - 彭冲

状态:	完结	开始日期:	2020-04-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	om 经理1	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-K2 S302 台 2 2 精密电流环 OM-ACM-K100/50 个 4 (外购) 3 集中监控平台 OM-CMP-10 套 1 付款说明：已付款 包装说明：常规包装 授权说明：主机不设权限，集中平台授权三个月 发货说明：2020年4月15日			

### 历史记录

#1 - 2020-04-10 15:10 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-04-20 19:51 - 李军海

- 状态从新建 变更为 已发货

- 指派给从王慧 变更为 李军海

项目情况如下：1.4月20日完成功能测试演示，演示效果客户比较满意；2.客户反馈2个问题：

由于担心安全问题，客户不希望主机系统页面是通过外网可以打开（同一个外网网段是可以）去篡改配置，需要配置设备时，主机系统再通过配置可打开；主机的告警记录需要通过微信公众号推送告警信息，最新的omAppPost只能发送第一次告警信息，需要修改成重复告警也发推送告警信息；以上，请知悉！

#3 - 2020-04-23 14:31 - 李军海

- 指派给从李军海 变更为 om 经理1

王经理，请尽快解决以上反馈的问题。

#4 - 2020-04-27 17:17 - 王慧

项目存在以下情况：1、S30主机存在重启后主机不能发出短信的情况（已解决，需升级\\192.168.3.160\可写\A6-IMX6(基于IMX6、IMX6UL CPU的主机升级包)\patch-202001081420 主机增加B3、B5支持文件夹内的libomsm.so文件）

2、S30主机存在开关量设备停用后，但是其他设备告警后，可查询到开关量设备的告警信息，并收到开关量设备的告警短信，未解决，还需排查。

#5 - 2022-03-04 10:41 - 彭冲

- 描述 已更新。

- 状态从已发货 变更为 完结