

智慧机房 V2.0 - 任务 #293

Linux测试发现问题(0105)改进

2016-01-06 14:59 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2016-01-06
优先级:	高	计划完成日期:	2016-01-12
指派给:	韦士飞	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
<p>问题列表 1、“W70XX模块开关量报警”首页不显示。2、点击空调界面进去没能显示出当前的按钮状态。 3、开关量的报警模板不可单独配置（比如：单独的红外、烟感等）4、UPS监测“电池电压”显示有问题 5、首页的告警列表显示太笼统，显示的信息太少。6、GSM信号质量，没启用。7、串口相机首页应显示出来最后一张图片。 8、高级控制跟继电器状态不同步。9、空调单机跟双机的页面应该可单独配置。 10、空调监测开/关状态采集时间太长了。（看通过其他什么方式可以解决这个问题）11、报警查询应该分类来查询。 12、首页“解除告警”按钮点击无提示。13、设备配置简单化。14、红外、门禁增加布防、撤防功能。处理：1配置问题 9Tag2设置为1进入单机页面 11已加类别选项 4 修改实现中的Brief更新，去除 电池电压 12 增加消息并处理，调用IAImManager::AlmConfirm(sid)确认报警 14 布防 撤防同样是调用AlmConfirm sid为负数则是布防 反之为撤防</p>			

历史记录

#1 - 2016-01-06 15:01 - test u3

19 11已解决

#2 - 2016-01-06 16:10 - test u3

8 高级控制状态已同步 需更新libomsm.so smdat0.asp B1.html

#3 - 2016-01-07 14:36 - 韦士飞

4 已解决，简报中不显示电池电压

#4 - 2016-01-08 09:24 - 韦士飞

12 加入解除告警，解除状态未加入

#5 - 2016-01-13 09:55 - 韦士飞

2、空调页面本身就显示有空调状态

#6 - 2016-05-11 10:10 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结

已到新配置界面测试 可关闭