

## 项目综合 - 支持 #2957

淮安硅谷智能化工程有限公司 合同编号：OM20200422-10（彭冲）

2020-04-25 13:46 - 彭冲

状态:	完结	开始日期:	2020-04-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	彭冲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 C100 台 6 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 12 3 空调远程控制器（居配所版）OM-ACA-A803 个 12 2 SF6&O2协议接入 定制 套 1 3 变压器协议接入 定制 套 1 本次发货：主机 1台 温湿度传感器 12个 空调控制器 1个 主机接口设置：485口上1 接温湿度2个， 上2 接sf6&o2传感器2个， 上3 接空调控制器 2个 上4 接四路控制器2个 下4口均接变压器温控仪 预付款已支付 发货时间：2020年4月25日 发货地址：江苏省淮安市开发区明远路28号九龙湖小区A5幢3单元105室 收货人：陈静 联系电话：15189636789			

### 历史记录

#1 - 2020-04-25 13:47 - 彭冲

- 指派给 被设置为 李季祯

#2 - 2020-04-25 13:48 - 李季祯

- 指派给 从 李季祯 变更为 王慧

#3 - 2020-04-29 09:06 - 彭冲

借用五台X200，485 1-2号配置为温湿度，DI1-6口配置为烟雾传感器，7-8配置为红外探测器，DO输出口增加手动控制输出控制风机启停

#4 - 2020-05-06 09:20 - 王慧

- 状态 从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 20

现场已指导安装。

#5 - 2020-06-06 09:03 - 彭冲

使用C100主机进行现场安装和调试，1-2口配置为温湿度，3-4口配置为空调控制器 DI接口1-6配置烟雾，7-8配置红外探测器  
主机IP地址：192.168.1.51至192.168.1.55

#6 - 2020-06-10 16:20 - 王慧

- 文件 升级文件.rar 已添加

其他主机可升级该升级文件

#7 - 2021-01-25 09:53 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给 从 王慧 变更为 彭冲

- % 完成 从 20 变更为 100

调试已完成。

#8 - 2021-02-08 08:58 - 彭冲

- 状态从 已发货 变更为 完结

## 文件

---

BWD-3K02JR通讯协议 modbus.pdf	128 KB	2020-04-25	彭冲
升级文件.rar	2.9 MB	2020-06-10	王慧