

智慧机房 V2.0 - 功能 #298

岑溪市联达科教设备商行UPS协议

2016-01-19 09:56 - 谭显宏

状态:	完结	开始日期:	2016-01-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	test u3	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2016-01-22 09:43 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 调试中

- 指派给从 om 经理1 变更为 谭显宏

要知道 该协议与山特兼容 只是接线方法不一样 同时今后注意先看已经实现的协议 再发上来

#2 - 2016-01-22 09:43 - om 经理1

- 指派给从 谭显宏 变更为 test u3

#3 - 2016-05-06 15:37 - test u3

- 状态从 调试中 变更为 完结

无异常反馈 可关闭

文件

科华UPS通讯协议标准.pdf

109 KB

2016-01-19

谭显宏