

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #299

### 深圳华平信息技术公司 ups和精密空调接入

2016-01-21 10:10 - 苏贵强

状态:	完结	开始日期:	2016-01-21
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	苏贵强	% 完成:	0%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
王经理，芯订单华平科技有限公司那边有ups和精密空调需要接入A2主机系统，协议如附件。麻烦您安排处理一下，谢谢！			

#### 历史记录

#1 - 2016-01-22 09:33 - om 经理1

- 指派给从 om 经理1 变更为 苏贵强

EA900II协议与山特的类似 且我们已经接入EA86系列的UPS，请技术先对比EA900与山特协议区别

#2 - 2016-01-22 09:49 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 已发货

#3 - 2016-05-07 12:28 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结

对方提供协议有问题 已经开新项 可关闭

#### 文件

EA900II系列单相协议_EA9010.pdf	187 KB	2016-01-21	苏贵强
小机StationAir恒温恒湿系列_MODBUS_RTU监控协议.docx	113 KB	2016-01-21	苏贵强