

项目综合 - 支持 #3038

南京溢数智能工程有限公司 合同编号：OM20200525-09（彭冲）大丰公安局

2020-05-26 11:23 - 彭冲

状态:	完结	开始日期:	2020-05-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	彭冲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 (标签T210) 台 12 报警主机 OM-B5 (4G) 台 13 声光报警器 OM-D2 台 14 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 6 5 空调远程控制器 OM-ACA-A801 个 2 6 红外探测器 OM-ACC-A100 个 8 7 3D图定制 张 1 8 除湿机检测模块 定制 套 1 付款说明: 已付预付款 快递说明: 常规 包装说明: 常规 发货日期: 2020-05-26 甲方提供的交货地址: 江苏省盐城市大丰区健康西路21号 收货人: 陈俊 联系方式: 18112803521			

历史记录

#1 - 2020-05-26 13:59 - 李季祯

- 指派给从李季祯变更为王慧

#2 - 2020-05-28 09:33 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为30

杜小栋负责该项目的指导调试, 请知悉!

#3 - 2020-05-29 13:39 - 彭冲

- 文件THKOM 仟井-ModBusRTU通讯协议(新).DOC 已添加

#4 - 2020-06-08 10:15 - 彭冲

- 文件大丰公安局档案室平面图.png 已添加

需要画3D图一张, 温湿度平均分配在档案室内

#5 - 2020-06-10 17:19 - 杜小栋

- 文件除湿机.zip 已添加

- % 完成从30变更为90

剩余3d其余完成

#6 - 2020-07-23 15:38 - 杜小栋

- 描述已更新。

- 指派给从杜小栋变更为彭冲

- % 完成从90变更为100

已完成

#7 - 2020-07-24 13:52 - 彭冲

- 状态从 已发货 变更为 完结

文件

THKOM仟井-ModBusRTU通讯协议(新).DOC	154 KB	2020-05-29	彭冲
大丰公安局档案室平面图.png	16 KB	2020-06-08	彭冲
除湿机.zip	66.6 KB	2020-06-10	杜小栋