

智慧机房 V2.0 - 任务 #308

A6主机 post 数据到集中管理平台开关量设备无法区分

2016-03-03 15:39 - 李军海

状态:	完结	开始日期:	2016-03-03
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	test u3	% 完成:	0%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
王经理： 您好！目前A6主机上传告警数据到集中管理平台时，开关量设备告警信息无法区分，开关量告警信息全部呈烟雾告警，请抓紧时间处理，请知悉！谢谢！			

历史记录

#1 - 2016-03-04 15:35 - test u3

- 状态从 新建 变更为 调试中

- 指派给从 om 经理1 变更为 test u3

已经更新到202里面，两文件omAppPost libomsm.so

#2 - 2016-05-06 14:20 - test u3

- 状态从 调试中 变更为 完结

已经测试后 未反馈异常