

智慧机房 V2.0 - 支持 #313

放电箱控制页面定制

2016-04-06 11:10 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2016-03-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-04-01
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
放电箱控制页面显示定制			

历史记录

#1 - 2016-04-06 11:12 - 韦士飞

- 计划完成日期 被设置为 2016-04-01

- 状态 从 新建 变更为 调试中

- 开始日期 从 2016-04-06 变更为 2016-03-28

- % 完成 从 0 变更为 100

修改使用新的SU模块以支持放电箱电池放电控制，支持按时间控制和手动停启控制。并生成控制记录。

#2 - 2016-05-06 16:24 - test u3

- 状态 从 调试中 变更为 完结

已经测试 无其他反馈 可关闭