

项目综合 - 任务 #3223

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20200901-50 (山西省直机关) 王丽红

2020-09-01 16:24 - 王丽红

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 完结 | 开始日期: | 2020-09-01 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 王丽红 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 9.00 小时 |

描述

| 序号 | 品名 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|-------------|---------------|----|----|-----------|
| 1 | 服务器主机 | DM-T4Y100 | 台 | 1 | |
| 2 | 32位控制板 | DM-63 | 块 | 1 | |
| 3 | 开关电源 | DM-ED | 块 | 1 | |
| 4 | 温度保护板 | DM-FH-8801 | 个 | 1 | |
| 5 | 系统除尘控制板 | DM-LDA-8801 | 个 | 1 | |
| 6 | 系统漏水检测电缆-5M | DM-LDA-8801/5 | 根 | 1 | |
| 7 | 精密空调控制板 | 定制 | 块 | 1 | |
| 8 | UPS控制板 | 定制 | 块 | 1 | 两个附型号设备接入 |
| 9 | 蓄电池控制板 | 定制 | 块 | 1 | 两个附型号设备接入 |
| 10 | 配电柜控制板 | 定制 | 块 | 1 | 两个附型号设备接入 |

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市长安路北二环东路100号魏航双创孵化基地B302南侧
联系人：马二林 联系方式：15020015344

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2020.9.2

历史记录

- #1 - 2020-09-01 16:28 - 李季祯
 - 描述 已更新。
 - 指派给从李季祯 变更为 王慧
- #2 - 2020-09-07 09:19 - 王丽红
 - 文件 山西省直机关-蓄电池监测 DCOM-BUS ModBus通讯协议v2.1.pdf 已添加
- #3 - 2020-09-08 08:56 - 王慧
 - 指派给从王慧 变更为 王小京
 - % 完成从0 变更为10
- 王小京 负责该项目的指导跟进，请知悉！
- #4 - 2020-09-14 18:09 - 王小京
 - % 完成从10 变更为50

调试到UPS插上主机后，主机重启后，sys灯不闪烁。 断电重启主机sys灯依旧不闪烁。

#5 - 2020-09-24 13:40 - 王小京

- % 完成 从 50 变更为 90

剩余电池监测没调试。其余设备调试正常

#6 - 2020-09-27 10:04 - 王小京

山西省直机关-蓄电池监测 DCOM-BUS ModBus通讯协议v2.1 需要开发。

#7 - 2020-10-15 11:19 - 张群瑞

蓄电池监测 协议接入：支持modbus通用接入方式接入，已实现4609.def、A3-4609.asp.升级包文件已上传至钉钉（[共享文件:升级支持旧设备了.com](#) [#3223](#) 河北朝高科技有限公司），

请安排测试；

#8 - 2020-10-15 17:18 - 王小京

两组电池地址都为3 分别接在485-1、-2上。

研发已改好协议，客户去现场了调试。

#9 - 2023-01-29 16:16 - 王小京

- 状态 从 新建 变更为 服务中

第三方对接数据处理

#10 - 2023-01-30 17:16 - 王小京

UPS 配电 电池第三方对接文档编写

#11 - 2023-02-07 17:50 - 王小京

主机升级电池配置文件后，主机设备显示故障需研发协助处理。

#12 - 2023-02-08 11:23 - 王小京

- 指派给 从 王小京 变更为 王丽红

- % 完成 从 90 变更为 100

设备调试完成；第三方对接完成。

#13 - 2023-03-06 10:08 - 王丽红

- 状态 从 服务中 变更为 完结

文件

| | | |
|--|--------------------|-----|
| 空调-ACM03U1控制器监控 通讯协议1.00【PEX PACC 5按键协议 77 78- 电总协议】.pdf | 2020-09-01 | 王丽红 |
| UPS ITA NXC NX 30-40k 电总后台通讯协议(对外版)-V140B000.pdf | 660 KB 2020-09-01 | 王丽红 |
| 空调-PEX AP 版空调MODBUS 监控协议【PEX PACC 5按键协议 77 78- ModBus协议】.pdf | 2020-09-01 | 王丽红 |
| 列头柜 艾默生CPM3310说明书中英文_全0829.pdf | 641 KB 2020-09-01 | 王丽红 |
| 列头柜 艾默生CPM3310通讯规约v2.1.pdf | 165 KB 2020-09-01 | 王丽红 |
| 山西省直机关-蓄电池监测 DCOM-BUS ModBus通讯协议v2.1.pdf | 58.1 KB 2020-09-07 | 王丽红 |