

项目综合 - 任务 #3225

沈阳安尼威尔电子有限公司 合同编号：OM20200831-30 （华能江阴燃机热电有限责任公司） 王丽红

2020-09-02 09:39 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2020-09-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	触摸屏主机	DM-AG-T200	套	1	
2	ESM报警报警模块	DM-B3	套	1	
3	声光报警器	DM-D2	套	1	
4	温度变送器	DM-FH-SB01	套	1	
5	区域漏水检测器	DM-LDA-BB01	套	1	
6	区域漏水检测器-DM	DM-LDA-BB01S	套	1	
7	蓄电池内阻检测模块	DM-BOD-1000 ( 6V, 12V)	套	1	
8	蓄电池内阻检测器	DM-BOD-600 ( 6V, 12V)	套	1	
9	射灯-控制射灯	DM-ACC-A111	套	1	
10	空调手器	DM-ACC-A112	套	1	
11	射灯-射灯	DM-ACC-A113	套	1	
12	IC卡	DM-ACC-A120	套	1	
13	射灯-轴刀器	DM-ACC-A121	套	1	
14	红外探测器	DM-ACC-A130	套	1	
15	酒精探测器	DM-ACC-A101	套	1	
16	轴	DM-ACC-A110	套	1	
17	脚踏开关	DM-ACC-A103	套	1	
18	精密定位检测模块	定制	套	1	
19	红外探测器	定制	套	1	
20	精密电表检测模块	定制	套	1	
21	红外检测模块	定制	套	1	
22	总屏盖	DM-SD	套	1	

收货地址：江苏省无锡市江阴市祝塘镇金庄村金润苑4栋102

联系人：姜波 电话：186 4012 2392

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2020.9.4

注意说明：触摸动环屏需要显示以上清单设备包括接入项，除外门禁可以只显示门磁状态，蓄电池可以只显示状态，已经和李总监沟通。

历史记录

#1 - 2020-09-02 09:47 - 李季祯

- 描述 已更新。

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-09-03 09:21 - 王丽红

- 文件 WST100通讯.docx 已添加

#3 - 2020-09-03 10:25 - 王丽红

备注说明：先把现有的货物测试好，动环屏需要配置的协议等客户提供完全再做处理，安排开发和设计界面。

#4 - 2020-09-03 14:08 - 王丽红

- 文件 INMC Modbus Mapping\_3C3PRO-customer.xls 已添加

- 文件 机房图纸.dwg 已添加

注意：以上清单有精密空调因项目不需要接精密空调，现场不是精密空调，还可以忽略，后期走售后。尽快和客户对接，尽快开发及动环屏设置界面问题。

#5 - 2020-09-03 16:43 - 王慧

动环屏 开发 需现场确认协议正确后，在进行开发。

#6 - 2020-09-04 09:15 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#7 - 2020-09-16 16:51 - 王丽红

9月8日已经售出，9号联系动环屏未售出，等所有设备做好，后期一起做好屏幕处理，再寄过去现场。

#8 - 2020-12-17 16:37 - 杜小栋

门牌不准确 其余完成安装调试

#9 - 2020-12-17 16:37 - 杜小栋

- % 完成 从 0 变更为 100

#10 - 2020-12-18 09:57 - 王丽红

动环屏收货地址：江苏省无锡市江阴市祝塘镇金庄村华能江阴燃机热电有限公司东门

联系人：姜波 电话：186 4012 2392

#11 - 2021-01-25 14:53 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋 变更为 王丽红

#12 - 2021-01-26 11:24 - 王丽红

- 状态从新建 变更为 完结

## 文件

WST100通讯.docx	72.7 KB	2020-09-03	王丽红
INMC Modbus Mapping_3C3PRO-customer.xls	73.5 KB	2020-09-03	王丽红
机房图纸.dwg	133 KB	2020-09-03	王丽红