

项目综合 - 任务 #3230

江西丹宇星通信科技有限公司（江西昌众）合同编号：OM20200902-30
（万宁市公安局恒温恒湿一体化建设）王丽红

2020-09-04 09:10 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2020-09-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	恒温恒湿机柜	DM-TH-6801	台	1	
2	恒温恒湿控制柜+柜内控制线缆:1.0米	DM-LDA-6801/DM-LDA-6801/1.0	套	1	随主机系统(含1.0米随主机)
3	55寸触控屏	DM-55	台	1	
4	档案柜	DM-ACC-8153	个	1	1.0.1寸
5	恒温一体机出口软件	定制	套	1	
6	恒温一体机	DM-AE-X300	台	1	
7	档案库房综合智能管理系统	定制	套	1	(常规主机系统)

甲方提供的交易地址：_____（海南省万宁市万城镇龙源街（海南省万宁市公安局））
联系人：_____ 联系电话：_____1820222982

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2020.9.4（下班前发）

历史记录

#1 - 2020-09-04 09:20 - 李季祯

- 描述 已更新。

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-09-04 09:25 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 王小京

- % 完成从0 变更为10

王小京 负责该项目的指导支持，请知悉！

#3 - 2020-09-09 16:01 - 王小京

- 文件97587d3f7a06c3b1bd1ae26f2b83af8b.pdf 已添加

#4 - 2020-09-09 16:03 - 王小京

- % 完成从 10 变更为 20

#5 - 2020-09-09 16:18 - 王丽红

- 文件 万宁项目协议-因朵恒湿恒湿机485协议.pdf 已添加

#6 - 2020-09-11 10:37 - 王小京

- 文件SM5050.rar 已添加

#7 - 2020-09-11 15:28 - 王小京

- % 完成从 20 变更为 90

空气净化器设备调试完成。

#8 - 2020-09-14 11:53 - 王小京

周五安卓屏正常。今天去现场客户反馈安卓屏电源正常，屏幕不亮。确认安卓屏有问题

#9 - 2020-09-15 09:01 - 王丽红

安卓屏屏幕不亮，为了配合客户项目验收，已处理售后，给客户更换一个九成新8寸串口屏幕使用，后期10寸安卓屏修好通知客户寄回8寸串口屏后，再回寄10寸修好安卓屏。

#10 - 2020-09-16 16:31 - 王小京

8寸串口屏安装正常，配置正常。

#11 - 2020-09-21 09:50 - 王小京

- % 完成从 90 变更为 100

项目完成。

#12 - 2020-09-22 10:42 - 王小京

- 指派给从 王小京 变更为 王丽红

#13 - 2020-10-19 15:08 - 王丽红

- 状态从 新建 变更为 完结

文件

97587d3f7a06c3b1bd1ae26f2b83af8b.pdf	115 KB	2020-09-09	王小京
万宁项目协议-因朵恒湿恒湿机485协议.pdf	115 KB	2020-09-09	王丽红
SM5050.rar	2.4 KB	2020-09-11	王小京