

项目综合 - 任务 #3232

广西壮族自治区烟草公司玉林市公司 合同编号：202045090021153 王丽红（投标项目）

2020-09-08 10:37 - 王丽红

状态:	新建	开始日期:	2020-09-08
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	王慧	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	供货厂家	数量	单位	备注
1	智能机房主机	OMARA	OM-A6 X300	南宁迈世	1	台	
2	UPS系统监控	OMARA	定制	南宁迈世	1	套	
3	精密空调监控	OMARA	定制	南宁迈世	1	套	
4	漏水报警监控	OMARA	OM-LDA-B801	南宁迈世	1	台	
5	温湿度监控	OMARA	OM-TH-B801	南宁迈世	1	个	
6	GSM短信报警模块	OMARA	OM-B3	南宁迈世	1	个	因为项目需要增加

付款说明：投标项目，验收合格后付款

快递说明：常规

包装说明：以上货物需要贴防撕毁标签，发货时标签和合格证多放两个以上备用。质保三年

发货日期：（先测试，通知再发）发货地址后上传

注意：以上产品供货是一套，调试数量是两套，其中一套广西金源（集成商）那边出货，之前购买。

历史记录

#1 - 2020-09-08 10:40 - 王丽红

- 描述 已更新。

注意：以上清单中的漏水控制器包含5米漏水绳子。

#2 - 2020-09-08 10:46 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#3 - 2020-09-08 15:43 - 王丽红

发货地址：广西玉林市玉州区二环东路56号玉林市烟草专卖局 黄贵强 ，手机18174825482

#4 - 2020-09-08 15:55 - 王丽红

备注：之前广西金源采购的货物软件显示的可能是T100（后期调试确认），两批货物需要设备一样，如果后期集成商那边为配置验收需要修改成一致，协调客户远程更改成型号X300即可。

#5 - 2020-09-08 16:28 - 王丽红

- 优先级从普通 变更为 紧急

#6 - 2020-09-18 09:21 - 王丽红

- 文件DME3000协议.zip 已添加

#7 - 2020-09-18 09:36 - 王丽红

- 文件 已删除(DME3000协议.zip)

#8 - 2020-09-18 09:47 - 王丽红

- 文件01 DME优化YDN23协议（V1.62）【电总协议 5按键空调在主控J14端子A+B-（或者有一个网口7+8-）；（DME9按键监控借口在J11 A+B-）】.pdf 已添加

- 文件02 DME优化MODBUS通讯协议（V1.2）【ModBUS协议 5按键空调在主控J14端子A+B-（或者有一个网口7+8-）；（DME9按键监控借口在J11 A+B-）】.pdf 已添加

以上两套精密空调协议，现场有一套已经开发了，现在上传两套协议是一台精密空调协议，选择其一即可

#9 - 2020-09-18 10:25 - 王丽红

- 文件 梦幻城堡及EDX 1_80KS通讯协议中文版2019.pdf 已添加

#10 - 2021-01-23 14:18 - 王慧

- % 完成从0 变更为50

该项目 由王慧负责 指导调试，已完成一套调试。

文件

01 DME优化YDN23协议（V1.62）【电总协议 5按键空调在主控J14端子A+B-（或者有一个网口7+8-）；（DME9按键监控借口在J11 A+B-）】.pdf	王丽红
02 DME优化MODBUS通讯协议（V1.2）【ModBUS协议 5按键空调在主控J14端子A+B-（或者有一个网口7+8-）；（DME9按键监控借口在J11 A+B-）】.pdf	王丽红
梦幻城堡及EDX 1_80KS通讯协议中文版2019.pdf	393 KB 2020-09-18 王丽红