

项目综合 - 任务 #3255

河北达瑞科技有限公司 合同编号：OM20200916-20（保定太行和益环保科技机房改造）王丽红

2020-09-16 17:11 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2020-09-16
优先级:	低	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	服务器主机	DM-A61100	台		
2	开关电源	DM-02	台		
3	温度传感器	DM-FH-8801	个		
4	区域漏水检测器	DM-LDA-8801	个		
5	区域漏水检测探头 5M	DM-LDA-8801S	米		
6	空调远程控制器	DM-ACA-8801	个		
7	0317 门禁控制器	DM-ACC-A112	个		
8	指纹识别一体机	FRU-指集集	个		
9	0317 读卡	DM-ACC-A118	个		
10	0317 磁力锁	DM-ACC-A123	个		
11	红外探测器	DM-ACC-A100	个		
12	烟雾探测器	DM-ACC-A101	个		
13	消防报警模块	定制	套		
14	消防主机模块	定制	套		
15	消防报警模块	定制	套		
16	打印纸	DM-SD	套		

甲方提供的交货地址：河北省保定市涿州市清源路保定太行和益环保科技300酒店
 联系人：刘燕 联系方式：158 1188 8221

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明:常规

发货日期：2020.09.17

历史记录

#1 - 2020-09-16 17:14 - 李季祯

- 描述 已更新。

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-09-17 10:28 - 王丽红

- 文件 保定太行和益网络机房建设设计图纸.pdf 已添加

#3 - 2020-09-17 15:01 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2020-09-21 09:36 - 王丽红

- 文件 Modbus 通讯协议1.42.03_C.doc 已添加

#5 - 2020-09-24 17:43 - 王慧

现场测试主机485无通讯，主机485板接口通过USB转485模块发送指令到笔记本，笔记本串口助手未接受到主机，通过USB转485直连温湿度传感器可以获取到数据。

#6 - 2020-10-22 15:32 - 王丽红

- 文件 MODBUS通讯协议(三速030616指令).doc 已添加

#7 - 2020-10-24 11:26 - 黄宇阳

遇到的问题：海康NVR在IE浏览器上能显示视频，但是在我们的主机上不显示视频。

#8 - 2020-10-24 11:47 - 张群瑞

- 文件 A3-3078.asp 已添加

升级更新附件A3-3078.asp，重新刷新页面或重新登录主机web页面。

#9 - 2020-10-24 16:18 - 张群瑞

- 文件 A3-3078.asp 已添加

请上传更新附件A3-3078.asp

#10 - 2020-10-29 18:00 - 黄宇阳

- % 完成从10变更为80

新风机无数值返回，待客户与新风机厂家沟通。 其余已经全部配置完成。

#11 - 2020-10-30 15:20 - 黄宇阳

- 文件 A3-5051.asp 已添加

- 文件 SM5051.def 已添加

- % 完成从80变更为100

新风机也配置完成，全部配置完成。

#12 - 2020-10-30 15:34 - 黄宇阳

新风机型号为：京天方 XD-400

#13 - 2021-01-25 14:39 - 王小京

- 指派给从王小京变更为王丽红

#14 - 2021-01-26 11:28 - 王丽红

- 状态从新建变更为完结

- 优先级从普通变更为低

文件

保定太行和益网络机房建设设计图纸.pdf	380 KB	2020-09-17	王丽红
Modbus 通讯协议1.42.03_C.doc	1.31 MB	2020-09-21	王丽红
MODBUS通讯协议(三速030616指令).doc	22 KB	2020-10-22	王丽红
A3-3078.asp	29 KB	2020-10-24	张群瑞
A3-3078.asp	29.3 KB	2020-10-24	张群瑞
A3-5051.asp	4.21 KB	2020-10-30	黄宇阳
SM5051.def	732 Bytes	2020-10-30	黄宇阳