

项目综合 - 任务 #3259

昆明振智商贸有限公司 合同编号：OM20200911-20 (昆明汽配城) 王丽红

2020-09-17 11:41 - 王丽红

状态:	新建	开始日期:	2020-09-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄宇阳	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	报警主机	DM-KJ-100	台		
2	报警主机	DM-25	台		
3	声光报警器	DM-02	台		
4	电源开关12V/3A	RS-30-12	个		
5	无线发射控制模块	定制	套		

邮寄地址：昆明市关雨路东聚大车配件城C区1栋附1-3号

联系人：徐颖

电话：15808868025

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2020.9.17（发票合同随货发）

备注：协议已经确认过可以接入，电源尽量用上。

历史记录

#1 - 2020-09-17 11:49 - 李季祯

- 描述 已更新。

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-09-17 11:51 - 王丽红

- 主题从昆明振智商贸有限公司 合同编号：OM20200911-20 王丽红 变更为 昆明振智商贸有限公司 合同编号：OM20200911-20 (昆明汽配城) 王丽红

#3 - 2020-11-11 16:36 - 苏正成

- 指派给从王慧 变更为 黄宇阳

#4 - 2020-11-11 22:42 - 王慧

- 文件 A3-4842.asp 已添加

- 文件 A3-4842.js 已添加

- 文件 SM4842.def 已添加

#5 - 2020-11-11 22:42 - 王慧

发射机 协议已开发 编号4842

#6 - 2020-11-11 22:45 - 王慧

A3-4842.js 升级到www/wwwpub/jsn 文件内

#7 - 2020-11-12 22:57 - 王慧

- 文件 A3-4842.asp 已添加

- 文件 A3-4842.js 已添加

- 文件 SM4842.def 已添加

已增加 电池电压 引擎运行时间 发动机启动次数 油压

#8 - 2020-11-16 10:05 - 王丽红

需求调查表-x

需求描述：(原话记录)

- 1、界面的文字要大点；
- 2、发电机的图片在不起机时是绿色，起机后是红色

.....
需求整理：

- 1、主机系统界面的文字需要大一些（A3-4842页面文字需变大一倍）
- 2、更换界面发电机设备图片的颜色，在不起机时是绿色，起机后是红色。（发电机组运行状态有五种状态，“停止”“启动挂起”“怠速预热”，“运行”，“在额定值下冷却”运行状态显示停止时，发电机图片中发电机颜色就显示绿色，运行状态显示其他四种状态时，发电机图片中发电机颜色显示红色）

.....
涉及产品及部门：研发及技术

其他：评估周期及费用

#9 - 2020-11-16 11:42 - 王慧

发动机
有两种运行状态，发电机组控制状态，发电机组运行状态，其中发电机组控制状态有三种状态，停止，运行，自动，发电机组运行状态有五种状态，"停止""启动挂起""怠速预热","运行","在额定值下冷却", "怠速冷却"，需确定是根据那种运行状态去判定发电机图片显示颜色。

#10 - 2020-11-16 14:48 - 王丽红

一、界面用发电机的图片；二、电池电压，运行时间，起机次数，机油油压，频率，五、这个名称改成：加工900发电机组，给客户做处理

#11 - 2020-11-16 15:06 - 王丽红

- 文件 发电机图片.jpg 已添加

#12 - 2020-11-19 15:07 - 王丽红

昆明振智商贸有限公司 合同编号：OM20201118-20 (柴油发电机定制功能) 王丽红

序号	品名	型号	单位	数量
	柴油发电机协议需求定制			

付款说明：已付款

定制需求只包含以下内容（如有其他需求增加需重新评估）：

- 一、界面用发电机的图片，只更换图片；
- 二、电池电压，运行时间，起机次数，机油油压，频率；
- 三、主机系统界面的文字需要大一些（A3-4842页面文字需变大一倍）
- 四、更换界面发电机设备图片的颜色，在不起机时是绿色，起机后是红色。（发电机组运行状态有五种状态，"停止""启动挂起""怠速预热","运行","在额定值下冷却", "怠速冷却"，，运行状态显示停止时，发电机图片 中发电机颜色就显示绿色，运行状态显示其他四种状态时，发电机图片中发电机颜色显示红色
- 五、显示界面名称改成：加工900发电机组。

备注：乙方在收到甲方全部货款后，2020年11月24日开始安排开发，开发周期需要预计2~3个工作日。27日请按时间时间尽快开发联系客户调试！

#13 - 2020-11-25 09:17 - om 经理1

- 文件 A3-4842.asp 已添加

- 文件 ico-4842.png 已添加

- 文件 ico-4842a.png 已添加

状态改变需要 A3-4842.asp 更新，支持按状态的不同切换图片显示（正常 白底，其他 红底！或按图片设计）

需要上传ico-4842.png正常 ico-4842a.png告警 到img目录

文件

PCC1301 , PC1.1 , PC1.2、 PC3.3Modbus Register Map - cph031105.pdf	135 KB	2020-09-17	王丽红
A3-4842.asp	5.37 KB	2020-11-11	王慧
A3-4842.js	2.41 KB	2020-11-11	王慧
SM4842.def	1.1 KB	2020-11-11	王慧
A3-4842.js	2.97 KB	2020-11-12	王慧
SM4842.def	1.61 KB	2020-11-12	王慧
A3-4842.asp	5.54 KB	2020-11-12	王慧
发电机图片.jpg	987 KB	2020-11-16	王丽红
A3-4842.asp	5.92 KB	2020-11-25	om 经理1
ico-4842.png	320 KB	2020-11-25	om 经理1
ico-4842a.png	321 KB	2020-11-25	om 经理1