

项目综合 - 任务 #3273

白城市元祥科技有限公司 合同编号：OM20200922-40 （通榆县人民法院） 王丽红

2020-09-22 15:48 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2020-09-22
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
	智能机头主机	DM-AC1100	台		
	整流主机	DM-RS	台		
	声光报警器	DM-DZ	台		
	温度采样模块	DM-TH-8801	个		
	干瓶电量仪	DM-ACM-4801	个		
	智能电流互感器	DM-ACM-A200/100	个		
	区域漏水探测器	DM-LDA-8801	个		
	区域漏水探测器-20M	DM-LDA-8801/20	台		
	蓄电池控制管理模块	DM-BGD-10002 (6V, 12V)	个		自生产不带内阻
	蓄电池控制模块	DM-BGD-4002 (6V, 12V)	个		自生产不带内阻
	红外探测器	DM-ACC-A100	个		
	烟感探测器	DM-ACC-A101	个		
	智能空调控制模块	定制	套		
	消防控制模块	定制	套		
	视频监控模块	定制	套		

甲方提供的收货地址：白城市通榆县兴电大街13号通榆县人民法院
联系人：李慧 联系方式：18343662001

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2020.9.25（尽快测试好，发出）

历史记录

#1 - 2020-09-22 15:50 - 李季祯

- 描述已更新。

- 指派给从李季祯变更为王慧

#2 - 2020-09-26 09:52 - 王丽红

9组蓄电池组一共是由三个机头管理：

- 一、新UPS电池组：1个机头带4组电池，每组16块12V-100AH 电池，共64块电池。
- 二、原UPS机头带三组电池组，每组16块12V-100AH 电池，共48块
- 三、原程控机换机主机带2组电池组，每组24块200AH\2.23V\30A电池，共48块。

合计：160块

#3 - 2020-10-09 09:39 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0 变更为20

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2020-10-22 09:27 - 王丽红

白城市元祥科技有限公司 合同编号：OM20201021-21 （新增更换2V蓄电池） 王丽红

序号	品名	型号	单位	数量
1	蓄电池内阻检测模块	OM-80D-1800 (2V)	个	2
2	蓄电池内阻检测器	OM-80D-900 (2V)	个	2

甲方提供的交货地址：白城市通榆县风电大路11号通榆县人民法院	
联系人：李建平	联系方式：15143655201

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货时间：2020.10.24

备注：合同编号：OM20200922-40 已发货的自生产不带内阻的（12V），经过客户现场核实有两组48节是2V的已经走售后补款项差价。

#5 - 2020-12-16 14:00 - 杜小栋

- % 完成从20 变更为100

已完成

#6 - 2021-01-25 09:01 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为王丽红

#7 - 2021-01-26 11:37 - 王丽红
- 状态从新建变更为完结