

## 项目综合 - 任务 #3310

湖南省源视达科技有限公司 合同编号：OM20200921-08 邓枢枫

2020-09-27 15:56 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2020-09-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

### 描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	GOS-A6 T100	台	1
2	报警主机	GOS-B5	台	1
3	声光报警器	GOS-D2	台	1
4	配电监测器	GOS-ACM-A601	个	1
5	区域漏水检测器	GOS-LDA-B801	个	1
6	区域漏水检测电缆-5M	GOS-LDA-B601/5	根	1
7	发射机监测模块	定制	套	2
8	调频发射机监测模块	定制	套	3
9	3D界面	GOS-3D	张	1
10	APP客户端	GOS-APP	套	1

1. 付款方式：已付
2. 发货时间：9月29日下午前
3. 技术方面：定制（贴客户的品牌、LOGO、注意型号）以及到时的界面LOGO
4. 发货地址：稍后上传

### 历史记录

#1 - 2020-09-27 17:11 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-09-29 13:49 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

- % 完成 从 0 变更为 10

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2020-09-30 15:50 - 黄天梯

- 描述 已更新。

主机T100，使用米尔核心板。

#4 - 2020-10-28 10:16 - 邓枢枫

- 文件 总局发射机协议.rar 已添加

#5 - 2020-11-05 11:30 - 邓枢枫

序号	品名	型号	单位	数量
1	UPS检测模块	定制	套	1

项目增加一套UPS协议接入

#6 - 2020-11-09 00:20 - 王慧

- 文件 SM4102.def 已添加
- 文件 A3-4102.asp 已添加

高斯贝尔协议已经开发，编号4102

#7 - 2020-11-09 00:24 - 王慧

- 文件 德芯发射机测试.txt 已添加
- 文件 发射机网络通信协议\_V2.0\_完整版(1)(1).docx 已添加
- 文件 新款33协议(2400B).xls 已添加

现场发射机共三款

五台，其中高斯贝尔发射机已经可以获取到数据，吉尔发射机不能获取到数据，协议需现场人员与发射机厂家确定，德芯发射机协议已完成测试，可以获取到数据，UPS协议已完成测试，编号<sup>702-0</sup>

#8 - 2020-11-09 00:25 - 王慧

米尔核心板，winscp 协议选择SCP，telnet 已经不能登录，需通过putty使用SSH登录

#9 - 2020-11-21 10:40 - 张群瑞

发射机常规接入实现，升级包文件已上传钉钉（共享文件/升级支持/项目补丁/2020/#3310 湖南省源视达科技有限公司）；

请安排测试；

#10 - 2020-11-25 10:00 - 邓枢枫

- 文件 123.jpg 已添加

#11 - 2020-11-30 11:38 - 邓枢枫

- 文件 3D界面图.jpg 已添加

3D界面图已经做好，可联系客户放上去

#12 - 2021-01-14 10:11 - 王慧

- 指派给从杜小栋 变更为 邓枢枫
- % 完成 从 10 变更为 100

已完成指导

#13 - 2021-01-22 14:48 - 邓枢枫

- 状态从 新建 变更为 完结

## 文件

LOGO.png	1.29 MB	2020-09-27	邓枢枫
总局发射机协议.rar	353 KB	2020-10-28	邓枢枫
SM4102.def	3.2 KB	2020-11-08	王慧
A3-4102.asp	5.76 KB	2020-11-08	王慧
德芯发射机测试.txt	446 Bytes	2020-11-08	王慧
发射机网络通信协议_V2.0_完整版(1)(1).docx	70.7 KB	2020-11-08	王慧
新款33协议(2400B).xls	25 KB	2020-11-08	王慧
123.jpg	77.2 KB	2020-11-25	邓枢枫
3D界面图.jpg	320 KB	2020-11-30	邓枢枫