

项目综合 - 任务 #3330

深圳锐斯科技有限公司 (薛智垚)

2020-10-12 15:06 - 薛智垚

状态:	新建	开始日期:	2020-10-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述			
收货地址:	广东省深圳市福田区侨香二道深圳蓝充电驿站福田深康站		
收货人:	洪工	电话:	18127016606
付款说明:	已付款		
包装说明:	常规		
快递说明:	以客户名称寄到现场, 发货人写成“马大兴: 18666826698”		
备注:			

清单

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	声光报警器	OM-D2	台	2
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	9
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
5	区域漏水检测 电缆-15M	OM-LDA-B601 /15	根	1
6	红外探测器	OM-ACC-A100	个	5
7	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	3
8	OMARA-智慧 机房平台软件	V1.0	套	1
9	电表协议 开发		套	1
10	温控器协 议开发		套	1

历史记录

#1 - 2020-10-21 11:15 - 薛智垚

增加设备:

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	智慧机房主机	OM-K2 S60	台	1

#2 - 2020-10-22 16:13 - 王慧

- 文件 test0.txt 已添加

发送指令需跟进电表表地址进行发送

#3 - 2020-10-22 16:15 - 王慧

- 文件 表地址.jpg 已添加

每个电表表地址不同，电表协议开发需研发开发

#4 - 2020-10-22 16:50 - 王慧

- 文件 DLT\_645-2007\_多功能电能表通信协议2010.pdf 已添加

#5 - 2020-10-22 17:47 - 张群瑞

- 描述 已更新。

测试数据已经提供，请与客户协调：

- 1、请咨询客户或厂家电表地址是否有固定格式规律，比如前面多少位是一样的。或者把所有电表的地址拍照发来；
- 2、电表返回串口数据，前导字符是否是固定的两个“FE”；

#6 - 2020-10-26 09:53 - 王慧

电表表地址：

- 1、190433000500
- 2、190433000418
- 3、190433000416
- 4、190433000467
- 5、190433000425
- 6、190433000410
- 7、190433000428
- 8、190433000279
- 9、190433000420
- 10、190433000411
- 11、190433000319
- 12、161133001728
- 13、161133001729
- 14、161133001727
- 15、161133001750
- 16、161133001744
- 17、161133001738
- 18、161133001746

19、161133001740

20、161133001739

21、161133001749

#7 - 2020-10-26 09:55 - 王慧

电表数据返回时前导数字存在1~4个之间。

#8 - 2020-11-04 11:39 - 张群瑞

升级包文件已经上传至钉钉（共享文件/升级支持/项目补丁/2020/#3330 深圳锐斯科技有限公司），请联系客户安排调试。

#9 - 2020-11-06 10:49 - 王慧

- 文件 锐斯 电表调试数据.txt 已添加

#10 - 2020-11-06 17:55 - 王慧

- 文件 锐斯电表调试11061430.txt 已添加

- 文件 锐斯电表调试11061124.txt 已添加

#11 - 2020-11-09 00:11 - 王慧

- 文件 A3-4841.asp 已添加

- 文件 SM4841.def 已添加

温控已开发，编号4841

#12 - 2020-11-09 00:12 - 王慧

现场共三台主机，两台X300，一台S60，其中一台X300接入常规传感器外加9台电表，另外一台X300主机接入12台电表，S60接入21个温控设备。

#13 - 2020-11-12 17:24 - 杜小栋

- % 完成 从 0 变更为 100

已完成

#14 - 2020-12-21 11:52 - 张群瑞

1、主机电表数据显示异常（对不上），bcd格式数据转码异常导致，已更正升级。

2、更新升级文件已上传至钉钉（共享文件/升级支持/项目补丁/2020/#3330 深圳锐斯科技有限公司）；

#15 - 2021-01-25 09:33 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 薛智垚

该项目已完成支持。

## 文件

DLT645[多功能表通讯规约].pdf	282 KB	2020-10-12	薛智垚
LD系列干式变压器温控器通讯规约说明书(MODBUS RTU)A4版060117 (2).pdf	367 KB	2020-10-12	薛智垚
test0.txt	1.26 KB	2020-10-22	王慧
表地址.jpg	61.4 KB	2020-10-22	王慧

DLT_645-2007_多功能电能表通信协议2010.pdf	1.34 MB	2020-10-22	王慧
锐斯 电表调试数据.txt	7.16 KB	2020-11-06	王慧
锐斯电表调试11061430.txt	4.99 KB	2020-11-06	王慧
锐斯电表调试11061124.txt	6.21 KB	2020-11-06	王慧
A3-4841.asp	3.78 KB	2020-11-08	王慧
SM4841.def	1.02 KB	2020-11-08	王慧