

项目综合 - 任务 #3359

内蒙古百源软件科技有限公司 合同编号：OM20201021-09 （薛智垚）

2020-10-22 11:14 - 薛智垚

| | | | |
|-------|----|---------|------------|
| 状态: | 新建 | 开始日期: | 2020-10-22 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 王慧 | % 完成: | 70% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |

| | | | |
|-------|-------------|-----|-------------|
| 描述 | | | |
| 收货地址： | 内蒙古赤峰市林西县医院 | | |
| 收货人： | 夏姿喜 | 电话： | 15045033959 |
| 付款说明： | 已付款/分期 | | |
| 包装说明： | 常规 | | |
| 快递说明： | 常规 | | |
| 备注： | | | |

清单

| 序号 | 品名 | 型号 | 单位 | 数量 |
|----|----------------|---------------|----|----|
| 1 | 智慧机房主机 | OM-A6 X300 | 台 | 1 |
| 2 | 声光报警器 | OM-D2 | 台 | 1 |
| 3 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 2 |
| 4 | 三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 个 | 2 |
| 5 | 精密电流互感器 | OM-ACM-K200/5 | 个 | 6 |
| 6 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 个 | 1 |
| 7 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 根 | 1 |
| 8 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 个 | 2 |
| 9 | OMARA-智慧机房平台软件 | V1.0 | 套 | 1 |
| 10 | UPS监测 | | 套 | 1 |
| 11 | 精密空调监测 | | 套 | 1 |

历史记录

#1 - 2020-12-03 15:31 - 王慧

- 文件 新DataMate3000监控协议_45401 已添加

#2 - 2021-01-14 10:31 - 王慧

常规设备已完成指导，精密空调已完成接入，UPS未接入，视频未接入，对方现场需接入NVR，NVR品牌是大华，需商务沟通确定后，接入需开发。

#3 - 2021-01-14 10:34 - 王慧

- % 完成 从0 变更为70

文件

| | | | |
|-------------------------|--------|------------|----|
| 新DataMate3000监控协议_45401 | 403 KB | 2020-12-03 | 王慧 |
|-------------------------|--------|------------|----|