

项目综合 - 任务 #3414

国动信息科技集团有限公司

合同编号：OM20201021/GD20201019-008 (罗谢诚)

2020-11-07 10:00 - 罗谢诚

状态:	服务中	开始日期:	2020-11-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	报警机房主机	DM-A6 X300	台	1	集中、湛江、五福山
2	报警机房主机	DM-A6 T100	台	1	海口 船舶船楼X300
3	声光报警器	DM-G2	台	2	集中、湛江、海口、五福山
4	ESM防撞报警模块	DM-B3	台	4	集中、湛江、海口、五福山
5	三相电量仪	DM-ACM-A601	台	2	集中、湛江、海口、五福山
6	三相电流互感器	DM-ACM-A2005	台	21	集中、湛江、海口、五福山
7	配电监测器	DM-ACM-A601	台	2	集中、湛江、海口、五福山
8	区域漏水报警	DM-LDA-8801	台	2	海口船2、其他船1
9	区域漏水报警电话-5M	DM-LDA-8801S	台	2	海口船2、其他船1
10	蓄电池内阻检测模块	DM-BOD-1000	台	2	海口
11	蓄电池内阻检测器	DM-BOD-600	台	88	海口及岸,其他船24
12	蓄电池内阻检测模块	DM-BOD*1180	台	2	海口
13	船用110V控制箱	DM-ACC-A111	台	4	集中、湛江、海口、五福山
14	消防控制柜干一体柜	F50M+IC模块	台	2	集中、湛江、海口、五福山
15	船用110V柜	DM-ACC-A118	台	2	集中、湛江、海口、五福山
16	IC卡	DM-ACC-A100	台	40	集中、湛江、海口、五福山
17	船用110V柜	DM-ACC-A102	台	2	集中、湛江、海口、五福山
18	红外探测器	DM-ACC-A100	台	4	集中、湛江、海口、五福山
19	海温	DM-ACC-A110	台	2	集中、湛江、海口、五福山
20	红外探测器	DM-ACC-A100	台	4	集中、湛江、海口、五福山
21	精密空调控制模块	定制	台	2	集中、湛江、海口、五福山
22	UPS控制模块	定制	台	2	集中、湛江、海口、五福山
23	IC卡	定制	台	4	集中、湛江、海口、五福山
24	海电设备安装调试		台		海电技术服务费

付款说明：已付30%，发货前付80%

包装说明：常规

发货说明：常规

地址：海南省海南省琼中黎族苗族自治县朝参村（朝参线以北到底）

收件人：陈晨 电话：17501687520

海南省澄迈县老城镇海南中海油气有限公司（向北300米）

收件人：陈晨 电话：17501687520

海南省五指山市什干村（向北走到底）

收件人：陈晨 电话：17501687520

海南省海口市秀英区盛苍街向南200米

收件人：陈晨 电话：17501687520

历史记录

#1 - 2020-12-17 15:09 - 罗谢诚

- 文件4个机房平面图.pdf 已添加

- 描述 已更新。

机房CAD图已上传

#2 - 2020-12-18 14:40 - 罗谢诚

- 文件 DPC Power UPS communication Protocol for HV 3-3(RD Version).doc 已添加

ups协议已上传

#3 - 2020-12-25 11:48 - 罗谢诚

- 文件 索克曼空调通讯协议(1).pdf 已添加

空调协议已上传

#4 - 2021-01-13 09:00 - 罗谢诚

- 文件 澄迈县发货清单-副本.xlsx 已添加

- 文件 海口发货清单.xlsx 已添加

- 文件 琼中发货清单.xlsx 已添加

- 文件 五指山发货清单-副本.xlsx 已添加

各个机房的清单已上传。

#5 - 2021-01-14 11:05 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为黄正梁

黄正梁 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#6 - 2021-01-19 08:57 - 王慧

UPS 指令：QGS 编号：768-2

#7 - 2021-09-28 09:25 - 黄正梁

- 状态从新建变更为调试中

#8 - 2021-09-28 09:25 - 黄正梁

- %完成从0变更为100

icon_jpg.gif [\[无法显示该图像\]](#)

精密空调已调试完成，请知悉！

注意是偶检验

#9 - 2021-11-08 14:48 - 黄正梁

- 文件 海南国动-精密空调-0929.rar 已添加

- 文件 微信图片_20211108114609.png 已添加

- 文件 微信图片_20211108114639.jpg 已添加

#10 - 2022-03-04 11:55 - 黄正梁

- 状态从调试中变更为服务中

文件

4个机房平面图.pdf	57.9 KB	2020-12-17	罗谢诚
DPC Power UPS communication Protocol for HV 3-3(RD Version).doc	577 KB	2020-12-18	罗谢诚
索克曼空调通讯协议(1).pdf	48.5 KB	2020-12-25	罗谢诚
澄迈县发货清单 - 副本.xlsx	14.2 KB	2021-01-13	罗谢诚
海口发货清单.xlsx	15.1 KB	2021-01-13	罗谢诚
琼中发货清单.xlsx	14.2 KB	2021-01-13	罗谢诚
五指山发货清单 - 副本.xlsx	12.2 KB	2021-01-13	罗谢诚
海南国动-精密空调-0929.rar	2.57 KB	2021-11-08	黄正梁
微信图片_20211108114609.png	285 KB	2021-11-08	黄正梁
微信图片_20211108114639.jpg	288 KB	2021-11-08	黄正梁